

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach na terenie Gminy Barczewo z podziałem na zadania”

Barczewo, 05.12.2023 r.

BI.271.36.2023

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach na terenie Gminy Barczewo z podziałem na zadania”**

Pytanie 1

Zamawiający wymaga, aby wykonana instalacja fotowoltaiczna w OSB Barczewko była o mocy wyliczonej zgodnie z uwzględnionym rocznym zużyciem z poprzedniego okresu rozliczeniowego na poziomie 13 665 kWh. W celu osiągnięcia produkcji przez instalację PV na podobnym poziomie niezbędna jest moc instalacji około 15kWp, przy czym moc przyłączeniowa obiektu nie może być niższa niż moc samej instalacji fotowoltaicznej. (tj. 15kW). W związku z powyższym proszę o informację, jaka jest moc przyłączeniowa w obiekcie OSP Barczewko, oraz czy w przypadku mniejszej mocy przyłączeniowej niż potrzebna do montażu instalacji PV o mocy 15kWp, zamawiający wyraża zgodę na montaż instalacji o mocy zbliżonej do istniejącej mocy przyłączeniowej.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zadane pytania, Zamawiający informuje, że należy uzyskać niezbędną moc na poziomie okresu rozliczeniowego. Moc przyłączeniowa obiektu Barczewko wynosi 6,5 kW.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią SWZ, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Z up. Burmistrza Barczewa
Tomasz Michałowski
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Inwestycji
/podpis elektroniczny/