

### **Zestawienie podstawowych materiałów – elementy do demontażu**

	Wyszczególnienie	jedn.miary	ilość	Uwagi
1.	Przylącze napowietrzne nN typu AsXSn 4x25 mm <sup>2</sup> relacji słup nN nr 137454 – budynek na działce nr 1146/45	Mb	12	
2.	Wysięgnik	Kpl	1	

### **Zestawienie podstawowych materiałów – elementy projektowane**

	Wyszczególnienie	jedn.miary	ilość	Uwagi
1.	Kabel YAKY 4x120mm <sup>2</sup>	Mb	40	
2.	Kabel NA2XY-J 4x35mm <sup>2</sup>	Mb	15	
3.	Przewód AsXSn 4x25 mm <sup>2</sup>	Mb	8	
4.	Oślonka końca przewodu	Kpl	4	
5.	Ogranicznik przepięć SE 30.166 - 0,66/5	Szt	3	
6.	Piasek	m <sup>3</sup>	1	
7.	Folia niebieska z napisem „UWAGA KABEL”	mb	52	
8.	Zaciski jednostronnie przebijające izolację do połączenia kabla z przewodami NLK	Szt	4	
9.	Taśma COT 37	mb	10	
10.	Klamerki COT36	szt	10	
11.	Rura BE(SV) AROT ø 75	mb	8	
12.	Rura termokurczliwa	mb	1	
13.	Złącze kablowe ZK1e-1P-S	Szt	1	
14.	Znaczniki pasywne	Szt	1	
15.	Pomiarowy powykonawcze	Kpl	1	
16.	Linka Ly 16mm <sup>2</sup> 450/750 V kolor żółto-zielony – połączenie ograniczników z bednarką	Mb	6	
17.	Mufa kablowa na kabel YAKY 4x120 mm <sup>2</sup>	Kpl	2	

### **Zabezpieczenie istniejącej i projektowanej linii kablowej nN**

	Wyszczególnienie	jedn.miary	ilość	Uwagi
1.	Rura DVK 110 kolor niebieski	Mb	52	