



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

znak: NNZ.90831.1.12.2.2022

Nowy Targ, dnia 08.02.2022r.

**Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Nowym Targu Sp. z o.o.  
ul. Długa 21  
34-400 Nowy Targ**

### OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lutego 2022r. złożonego przez inwestora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., ul. Długa 21, 34 - 400 Nowy Targ reprezentowanego przez pełnomocnika: Mariana Roga, ul. Księdza Ściegiennego 52 a, 30-830 Kraków, w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Nowym Targu na działkach: 3084/1, 3083/1, 3082/1, 3081/1, 3080/1, 3079/2, 3079/1, 3055/11, 3054/6, 3056/22**”

- **uzgadnia** dokumentację projektową stanowiącą załącznik do wniosku inwestora w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych **bez zastrzeżeń**.

### UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu wpłynął wniosek inwestora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., ul. Długa 21, 34 - 400 Nowy Targ reprezentowanego przez pełnomocnika: Mariana Roga, ul. Księdza Ściegiennego 52 a, 30-830 Kraków, w sprawie uzgodnienia zaproponowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Nowym Targu na działkach: 3084/1, 3083/1, 3082/1, 3081/1, 3080/1, 3079/2, 3079/1, 3055/11, 3054/6, 3056/22”.

Projekt został wykonany przez jednostkę projektową: Firma Architektoniczna Marian Róg, ul. Księdza Ściegiennego 52 A, 30-830 Kraków.

Po zapoznaniu się z treścią złożonych dokumentów i dokonaniu ich analizy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu ustalił, co następuje.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Nowym Targu na działkach: 3084/1, 3083/1, 3082/1, 3081/1, 3080/1, 3079/2, 3079/1, 3055/11, 3054/6, 3056/22 obręb 0001 Nowy Targ, Gmina Nowy Targ.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6

<https://www.gov.pl/web/psse-nowytarg> e-mail: [nowytarg@psse.malopolska.pl](mailto:nowytarg@psse.malopolska.pl)

adres skrytki na ePUAP: /PSSE\_Nowy\_Targ/Sekretariat

centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77

REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

Projektowany odcinek kanalizacji jest zmianą do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej uzgodnionej pismem DI.501.8.20.MK z dnia 19.06.2020.

Oba te projekty należy rozpatrywać razem, gdyż dwa główne ciągi oraz przyłącza kanalizacyjne znajdują się w macierzystym projekcie.

Zgodnie z warunkami MZWik Sp. z o.o. odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejąca końcówka kolektora kanalizacji sanitarnej DN200 przy ul. Kwiatowej o rzędnej wysokościowej 601,57 na działce 3056/22.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega wzdłuż istniejących zabudowań, po działkach prywatnych. Na potrzeby prowadzenia sieci kanalizacyjnej otrzymano zgody właścicieli na umieszczenie ciągów kanalizacyjnych na poszczególnych działkach.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie wolnym od istniejącej infrastruktury.

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S SDR30, SN12 o średnicy  $D_z = 200 \times 6,5\text{mm}$  o długości:

- $L = 29,8\text{m}$  – odcinek projektowany S1 – S15
- $L = 90,3\text{m}$  – odcinek przeprojektowany (odwrócenie spadku) S15 – S21

Zlikwidowano odcinek o długości  $L = 95,9\text{m}$  (S1 - S12 numeracja zgodna z macierzystym projektem).

Na głównym ciągu z rur PVC-U klasy S DN200 zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne prefabrykowane DN1000, DN600 zgodne z wytycznymi MZWik:

- Dno studni – monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości  $\leq 4\%$  i mrozoodporności F-150, łączone z kręgami za pomocą uszczelki, kineta dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, a także z wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi.

- Kręgi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości  $< 6\%$  i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki.

- Elementy zakończenia studni (korony studni):

- o Konusy (zwężki niesymetryczne) – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości  $< 6\%$  i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki.

- o Płyty pokrywowe – stosować jedynie poza jezdniami dróg publicznych - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości  $< 6\%$  i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki.

- o Zwieńczenia studni – włazy z żeliwa szarego klasy D400, z wkładką wygłuszającą, z szerokim pierścieniem żeliwnym, pokrywa włazu bez zawiasu wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:2000. Włazy z logo „Wodociągi-Kanalizacja-Nowy Targ”. W terenach zielonych, ciągach pieszych dopuszcza się włazy klasy D250.

- o Przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kręgach na etapie prefabrykacji.

- o Stopnie złazowe – wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego, żeliwa albo ze stali nierdzewnej (odporne na agresywne działanie ścieków). Rozstawienie w pionie co 30 cm.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wydał opinię jak wyżej.

Niniejsza opinia wydana została do projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca jego uzgodnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U.

z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nowym Targu

*mgr inż. Jolanta Bakalarz*

**Otrzymują:**

1 x Pełnomocnik: Marian Róg, ul. Księdza Ściegiennego 52 a, 30-830 Kraków + załącznik:  
klauzula przetwarzania danych osobowych

① x aa NZ w m.

wyk. BG. tel. 18 2662914 wew. 304

