



STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 16.06.2020

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 16.06.2020 do sprawy znak: GK.6630.1.78.2020

Wasz znak:

z dnia: 01.06.2020

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.), zespół koordynujący

UZGADNIA

lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

w miejscowości: Nowy Targ - ul. Kwiatowa, Ustronie Górne

Wnioskodawca: Marian Róg

Piotra Ściegiennego 52a
30-830 Kraków

Stanowiska uczestników narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.
2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.
3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu: Bez uwag.
4. Piotr SZTOKFISZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie:
 - a) Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
 - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
 - b) Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.
 - c) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
 - d) Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego wychodzącego 0.5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/.
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącym załącznik do uzgodnienia
5. ORANGE Polska S.A.: nieobecny.
6. Leszek WIKTOR - Małopolska Sieć Szerokopasmowa TELEKOM sp. z o.o. Kraków: Bez uwag.

7. Stanisław KOŚCIELNIAK - Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Targ:
Brak sieci gazowej.
8. Mateusz WOJTAS - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.:
a) Należy zachować bezpieczne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu.
b) Projekt branżowy należy uzgodnić z MZWik w Nowym Targu Sp. z o.o..

Z up. STAROSTY
Kosińska-Pellic
mgr inż. Magdalena Kosińska-Pellic
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii