



Nowy Targ 28-04-2020

**Firma Architektoniczna
Marian Róg**

**30-830 Kraków
ul. P. Ściegennego 52a**

Nasz znak: DI. 501.8.20.MK

Dotyczy: **warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ustronie Górne – ul. Kwiatowa w Nowym Targu**

Poniżej podajemy warunki do projektowania dla zadania j.w.:

1. punktem włączeniowym dla projektowanej kanalizacji z osiedla będzie istniejący kanał sanitarny fi 250 w zachodniej części os. Kwiatowe
2. kanał projektować z rur PVC 12 lite: kanał główny SN 12 fi 250/200 (w części dotyczącej adaptacji projektu kanalizacji dla os. Ustronie Górne sporządzonego przez Eko-kompleks – Rzgów), przykanaliki min. SN 8 fi 160
3. przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej winny być zastosowane reguły:
 - stosować włazy żeliwne (żeliwo szare) z wkładką tłumiącą wg normy DIN EN 124, bez zawiasu klasy D 400 z logo Wodociągi-Kanalizacja-NowyTarg
 - studzienki prefabrykowane betonowe min. fi 1000 , z ostatnim kręgiem stożkowym niesymetrycznym, tzw. konus. Przy dużym zagęszczeniu studni dopuszcza się przy wpinaniu przykanalików stosować studnie PE fi 600
 - nie dopuszcza się wprowadzanie przykanalików poprzez trójnik (wyłącznie poprzez studnie rewizyjne)
 - każdy z lokali w zabudowie szeregowej winien posiadać odrębne przyłącze do kanalizacji
4. przejście kanału pod budynkiem wykonać w rurze ochronnej stalowej, wyposażonej w pierścienie prowadzące, zakończonej obustronnie manszetami.

Szczegółowy zakres projektowania został określony Umową ZP.272.2.7.20 z dn. 21.04.2020r.

Przy projektowaniu należy posilkować się opracowaniem „Wytyczne projektowania i wykonawstwa -warunki, standardy, wymagania-Część I ,Sieci wodociągowe i kanalizacyjne” MZWIK Sp. z o.o., Nowy Targ, październik, 2017r.

Prosimy o bieżące uzgadnianie przyjętych rozwiązań projektowych z tut. Zakładem (osoba do kontaktu: Marian Klocek, tel. 18 261 23 93 , email: marian_klocek@mzwik.nowytarg.pl.

Otrzymują:
1x Adresat
1x A/a


PREZES ZARZĄDU
dr inż. Dariusz Łatawiec