



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nasz znak: DM.600.24.21.RB

21. 12. 2021

Nowy Targ, 13.12.2021 r.

Firma Architektoniczna

Marian Róg

ul. P. Ściegiennego 52a

30-830 Kraków

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej na działkach o nr ewid. 3084/1, 3083/1, 3082/1, 3081/1, 3080/1, 3079/2, 3079/1, 3055, 3054/6, 3056/22 w Nowym Targu.

Poniżej podajemy warunki do projektowania inwestycji jak wyżej.

1. Punktem włączeniowym dla projektowanej kanalizacji będzie istniejący kanał sanitarny \varnothing 200 przy ul. Kwiatowej o rzędnych wysokościowych 601.57 na działce o nr ewid. 3056/22
2. Kanał należy projektować z rur PVC lite: kanał główny SN 12, SDR 30 \varnothing 200, przykanaliki min. SN 8 \varnothing 160
3. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej winny być zastosowane zasady:
 - Stosować włazy żeliwne (żeliwo szare) z wkładką tłumiącą wg normy DIN EN 124, bez zawiasu klasy D400 z logo Wodociągi – Kanalizacje – Nowy Targ
 - Studzienki prefabrykowane betonowe min. \varnothing 1000 do gł. 3m powyżej głębokości 3 m stosować \varnothing 1200, z ostatnim kręgiem stożkowym, niesymetrycznym, tzw. konus. Nie należy stosować pierścieni odciążających. Studnie na głównym kolektorze sanitarnym należy rozmieścić tak, aby możliwe było podłączenie wszystkich nieruchomości (w tym obecnie nie planowanych do zabudowania), bez konieczności ich dobudowy w przyszłości.
 - Nie dopuszcza się wprowadzenie przykanalików poprzez trójnik (wyłączenie poprzez studnie rewizyjne). Na odejściach do budynków, w przypadku zmian kierunku i spadku należy stosować studzienki rewizyjne min. \varnothing 425 PVC.
 - Każdy z lokali w zabudowie szeregowej winien posiadać odrębne przyłącze do kanalizacji

Szczegółowy zakres projektowania został określony umową nr ZP.272.2.53.21 z dnia 08.12.2021 r.

Przy projektowaniu należy posilkować się opracowaniem „Wytyczne projektowania i wykonawstwa – warunki, standardy, wymagania – Część I, Sieci wodociągowe i kanalizacyjne” MZWik Sp. z o.o., Nowy Targ, lipiec 2020 r.

Prosimy o bieżące uzgadnianie przyjętych rozwiązań projektowych z tut. Zakładem (osoba do kontaktu: Piotr Styrzcza, tel. 695 282 123, email: piotr_styrzcza@mzwik.nowytarg.pl)

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Dariusz Łotwiec

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a (L.dz. 2364)

Telefon: 18 266 36 14

www.mzwik.nowytarg.pl

e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl

NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy - KRS 0000658476

Kapitał zakładowy 54 500 000 zł