



KD - PROJEKT
30-431 Kraków ul. Piłsudskiego 40B/29

INWESTYCJA:	Przebudowa i remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Siałowej Woli na dz. nr 295 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 24 wraz z przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz rozbudowa wewnętrznych instalacji prądowych o instalację fotowoltaiczną i budowę zewnętrznego wolnostojącego agregatu prądowładcze.
LOKALIZACJA:	Komenda Powiatowa Policji w Siałowej Woli dz. nr 295 ul. Ks. J. Popiełuszki 24. 37-450 Siałowa Wola
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30 30-036 Rzeszów
RYSUNEK:	Rzut dachu. Plan instalacji piorunochronnej i fotowoltaicznej
PROJEKTANT:	mgr inż. Sławomir Pióro
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Stanisław Matczyński
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Dymek Upr. MPOIA/035/2009
	DATA: 06.2013
	PODPIS:
	SKALA: 1:100
	NR RYS. EV-701

-- OBSZAR REMONTU DACHU

OZNACZENIA

- ZŁĄCZE KONTROLNE W PUSZCZE ODGRONOWEJ H=0,4m
- ZMÓD POZIOMY NIEIZOLOWANY FeZ=H8
- POŁĄCZENIE Z UZIOMIEM OTOKOWYM ISTNIEJĄCYM
- ⊕ IZOLCA ODGRONOWA H=1,0m (MONTAŻ NA ELEWACJI)
- ⊙ MASZT WOLNOSTOJĄCY SKŁADANY Z TRÓJNIOGÓM H=6m

UWAGI:

1. Porządzenie instalacji piorunochronnej wykonać przez spawanie.
2. Zwędy poziome mocować przez nadciąg eraz na podpórkach klejonych do palicy dachowej.
3. Należy zachować odległość izolacyjną L=0,8m od chronionych urządzeń.
4. Przewody instalacji DC układać w korytkach kolcowych X100 X200 układanych na konstrukcjach metalowych na podporach BS Ursus Profi.