

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Lednicka 16a
tel. 12 278-20-10, 250-11-90

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 560925K od ul. Lipowej na odcinku ok. 560m w miejscowościach Strumiany, Zabawa i Mała Wieś, Gmina Wieliczka, km 0+000,0 – km 0+560,6

Zamawiający – Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 32-020 Wieliczka, ul. Lednicka 16a informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

I. Wyjaśnienia treści SWZ

- 1. Przedmiar robót w poz. nr 8.1.1 oraz 8.1.2 zawiera wykonanie stabilizacji w technologii mieszania na miejscu in-situ, jednak po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie inwestycji stwierdzamy, iż w uwagi na bardzo gęstą zabudowę domami mieszkalnymi oraz licznymi ślepyimi uliczkami łączącymi się z rozbudowywaną ul. Lipową bez możliwości organizacji objazdu, prosimy o zmianę na stabilizację z dowozu. Z uwagi na wynagrodzenie w formie kosztorysowej, prosimy o zmianę opisu przedmiaru robót w poz. nr 8.1.1 i poz. nr 8.1.2 oraz poz. nr 6.2.9, 6.2.13-6.2.16. Zgodnie z dokumentacją projektową konstrukcja zjazdów indywidualnych z kruszywa zawiera warstwę z kruszywa łamanego o grubości 20cm, natomiast przedmiar robót poz. nr 6.1.9 oraz 6.1.10 uwzględnia warstwę o łącznej grubości 16cm. Z uwagi na wynagrodzenie w formie kosztorysowej prosimy o uzupełnienie krotności w przedmiarze robót.*

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wykonania stabilizacji gruntu w technologii mieszania na miejscu prowadząc roboty odcinkowo z czasowym wyłączeniem fragmentów rozbudowywanej drogi i wyznaczeniem tymczasowych objazdów. Pozycje przedmiarowe 8.1.1, 8.1.2, 6.2.15 oraz 6.2.16 w zakresie technologii wykonania robót nie ulegają zmianie.

Ad 2. Konstrukcja zjazdów lewostronnych i prawostronnych z kruszywa zgodnie z dokumentacją wykonawczą zawiera warstwę kruszywa łamanego gr. 20cm. W pozycji przedmiarowej 6.1.10 należy przyjąć krotność 5.

Ponadto w pozycji 6.2.9. należy przyjąć KNR 231/114/5 Analogia - Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm w ilości 7,41m² zamiast KNR 231/111/3 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm w ilości 7,41m². W pozycji 6.2.13 należy przyjąć KNR 231/114/5 Analogia - Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm w ilości 95,06m² zamiast KNR 231/111/3 - Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm w ilości 95,06m², oraz w pozycji 6.2.14 należy przyjąć KNR 231/114/6 Analogia - Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości, krotność 5 w ilości zamiast KNR 231/111/4 - Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1cm grubości podbudowy, krotność 5 w ilości 95,06m².

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej skorygowany przedmiar robót w zakresie wyżej wymienionych pozycji przedmiarowych.

II. Zmiana treści SWZ

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianą treści SWZ o której mowa w sekcji I nin. komunikatu, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w zakresie terminów, na skutek czego:

- 1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie:**
7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 02.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie:
9.1. *Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **01.02.2023 r.** do godziny: **10:00**. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka*
3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie:
10.1. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.02.2023 r.** o godz. **11:00**.*

W załączeniu:

Skorygowany przedmiar robót.

**Z up. Dyrektora
Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce
mgr Elżbieta Kłapa
Inspektor
Podpis odręczny**