


- Legenda:**
- R... - rozdzielnica R... obudowa w II klasie ochrony
 - 3 - wypust 3-fazowy
 - 1 - wypust 1-fazowy
 - TS - tablica sterowanie oświetleniem (przycisk na każdą strefę) - zamykana na klucz. Strefy oświetlenia oznaczono literami od A do I.
 - H - oprawa awaryjna TECHNOLOGIE DNTEC 5W piktoqram hydrant (świadcstwo dop. CNBOP)
 - EW1 - oprawa awaryjna TECHNOLOGIE DNTEC 5W piktoqram zgodny z planem ewakuacji (świadcstwo dop. CNBOP)
 - Zew. - oprawa awaryjna TECHNOLOGIE DNTEC 5W COLD bez piktoqramu (świadcstwo dop. CNBOP)
 - 1 - oprawa nr 1 - PXF Lighting PX2040199 FIBRA LED IP66 1572mm 2x 4000K
 - 2 - oprawa nr 2 - PXF Lighting PX2063887 FLASH NEW LED 6x W 166W 4000K
 - 3 - oprawa nr 3 - TM TECHNOLOGIE 38_NM ITECH M5 NM (świadcstwo dopuszczenia CNBOP)
 - 4 - oprawa nr 4 - PXF Lighting PX3750589 TORINO IP65 LED PAR 600x600 4000K
 - 5 - oprawa nr 5 - PXF Lighting PX1487022 BARI ECO LED 235 20W 4000K IP44
 - Y - gniazdo wytkowe podwójne 1P+N+PE 16A/250VAC - np. Hager Fiorena
 - Y - gniazdo wytkowe podwójne 1P+N+PE 16A/250VAC DATA - np. Hager Fiorena
 - PWP - przycisk PWP 1Z+1R, IP 65, certyfikat CNBOP





bartosz@snelewski.pl
www.snelewski.pl

Autorzy opracowania:

Projektant:
mgr inż. Maciej Mijas
upr. nr LOD/1925/POOE/12

Sprawdzający:
mgr inż. Józef Pawicki
upr. nr LOD/3454/PBE/17

Podpis:


Podpis:


Investor:
Gmina Miasto Zgierz
pl. Jana Pawła II nr 16,
95-100 Zgierz

Brana:
Instalacje Elektryczne
Stadium:
Projekt budowlany

Temat opracowania:
Przebudowa hali sportowej na potrzeby przywrócenia funkcji hali lodowej.
dz. nr ewid. 332/1, obręb Z-129,
ul. Wschodnia 2, 95-100 Zgierz

Data:
marzec 2019

Skala:
1:200

Tytuł rysunku:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA A
RZUT PRZYZIEMI

Nr rysunku:
166-IE-01

Rewizja: