

Błonie, dnia 19.05.2023 r.

**Urząd Miejski w Błoniu**

ul. Rynek 6  
05-870 Błonie

Nr spr. **WZP.271.17.2023**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych na:

***Przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Górna i Wola Łuszczewska, gmina Błonie***

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Pytanie nr 1**

*Proszę o potwierdzenie, że w przedmiotowym zadaniu do wzmocnienia warstw asfaltowych należy użyć siatki stalowej zgodnie z dokumentacją projektową?*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, ponadto do wzmocnienia warstw asfaltowych można użyć także siatki przeciwpękaniowej z tworzywa sztucznego o parametrach (min. 120/120 kN/m).