



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-UOI.704.285.2021.JKR  
(2.JKR.UD-ZDM-UOI)

Warszawa, 29-07-2021r.

*D. Witkeł  
M. Bielstok*  
30 LIP 2021  
ZASTĘPCA NA CZAS  
Wydziału Teleinformatyki  
Komendy Stołecznej Policji  
kom. Tomasz SZUSTAK

**Wydział Teleinformatyki  
Komendy Stołecznej Policji**  
ul. Nowolipie 2  
00-150 Warszawa

Dot. Warunki techniczne – budowa kabla światłowodowego przez Most Gdański

W nawiązaniu do Państwa pisma nr 3407/21 z dnia 09.07.2021r. w sprawie wydania warunków technicznych ułożenia kabla światłowodowego przez Most Gdański w rurociągu lub kanale technologicznym do miejsc nawiązania z kanalizacją Orange Polska S.A., Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska Zarządu Dróg Miejskich (ZDM-UOI) informuje, że należy uzyskać decyzję ZDM na umieszczenie kabla w pasie drogowym/na obiekcie inżynierskim zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie [www.zdm.waw.pl](http://www.zdm.waw.pl). Szczegółowe warunki prowadzenia prac zostaną zawarte w niniejszej decyzji.

Jednocześnie ZDM-UOI wydaje następujące warunki dla wykorzystania tras technologicznych dla sieci teletechnicznych zlokalizowanych na Moście Gdańskim i wiaduktach dojazdowych:

1. Należy wykorzystać kanały technologiczne ZDM zlokalizowane w zabudowie chodnikowej wiaduktów oraz pod wspornikami mostu po północnej stronie przeprawy. Zajętość kanałów należy ocenić na podstawie wizji w terenie. Termin wizji należy zgłosić w ZDM-UOI [uoi@zdm.waw.pl](mailto:uoi@zdm.waw.pl) oraz [j.krol@zdm.waw.pl](mailto:j.krol@zdm.waw.pl) powołując się na numer pisma.
2. Z uwagi na prowadzenie prac na obiekcie inżynierskim, projekt należy uzgodnić z ZDM-UOI. Projekt musi być sporządzony przez projektanta posiadającego aktualne uprawnienia budowlane we właściwym zakresie. Projekt powinien zawierać część opisową oraz rysunkową z zaznaczoną trasą kabla na rzucie z góry i przekroju poprzecznym (ze wskazaniem wykorzystanego przekroju rurowego). Na podstawie przedstawionego projektu zostaną wydane warunki ZDM-UOI prowadzenia prac na obiektach inżynierskich. W celu optymalizacji przekrojów, jeśli to możliwe, zaleca się dołożenie kabla do już zajętego kanału rurowego.

Wzrost Komendy Stołecznej Policji	
Wpł. dn.	2021-07-30
<i>J. Król</i>	
(06) Godz.	podpis

