

Pani M. Ciodelna
15.11.2022

48855/03/2022

UID: 2975634

2



PŁOCK

WIZJA
Referat
14.03.22

Płock, dnia 11 marca 2022 r.

WSK-II.7011.1.12.2022.EM

Wydział Inwestycji i Remontów w/m

dotyczy: **wydania warunków technicznych na przebudowę infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.03.2022 r. w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę ww. infrastruktury kanalizacji deszczowej, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych informuje, że:

1. przebudowę istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej należy zaprojektować zgodnie z koncepcją „Przebudowy i modernizacji infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka” opracowaną przez Instytut OZE Sp. z o.o. w 2016 roku;
2. należy zaprojektować przebudowę rowu na całej długości od wylotu \varnothing 500 kanalizacji deszczowej do Wisły;
3. należy zaprojektować nowy kolektor deszczowy na odcinku od studni o rzędnych 99.37/98.91 zlokalizowanej w ul. Słonecznej do planowanej do wykonania oczyszczalni wód opadowych;
4. w postępowaniu przetargowym na wykonanie oczyszczalni wód opadowych należy uwzględnić uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terminem obowiązywania najwcześniej od dnia planowanego odbioru końcowego inwestycji w zakresie wykonania oczyszczalni wód opadowych, aktualnie obowiązuje do 08.06.2038 r. pozwolenie wodnoprawne z dnia 25.06.2018 r. znak: WA.ZUZ.7.421.108.2018.JW uwzględniające system oczyszczania wód opadowych za pomocą systemu Eco-Drain;
5. zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;

6. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy–Miasto Płock”.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej <http://nowybip.plock.eu>.

7. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanej sieci uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka;
8. projekt techniczny projektowanej kanalizacji deszczowej uzgodnić w Referacie Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych;
9. warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania.

KIEROWNI
Referatu Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
Danuta Rogońska
Danuta Rogońska

Otrzymują:

1. Adresat;
2. WSK-II.- a/a.