

WZ.5595.297.2.2015

Postanowienie nr WZ.5595.297.2.2015

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej” rzeczoznawcy budowlanego Mariana Noculi oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Przemysława Kubicy, dotyczącej warunków bezpieczeństwa pożarowego Publicznego Przedszkola nr 12 w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 9A z następującymi wskazaniem:

1. zastosowania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 2 lx,
2. wyposażenia budynku w gaśnice w ilości 2 szt. gaśnic GP-6 ABC na każdej kondygnacji,
3. przeprowadzania corocznych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad użycia gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych,
4. przeprowadzenie corocznych, praktycznych sprawdzeń warunków oraz organizacji ewakuacji, przy uwzględnieniu występujących w budynku warunków techniczno-budowlanych z zakresu ewakuacji,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publicznego Przedszkola nr 12 w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 9A w inny sposób niż podany w:

- § 68 ust. 1 – szerokości 1,10 m biegów, szerokości 1,00 m spoczników, wysokości 0,18 m stopni schodów,
- § 239 ust. 1 – szerokości 0,65 m drzwi z pomieszczenia,
- § 239 ust. 4 – szerokości 0,90 m drzwi ewakuacyjnych z budynku,
- § 240 ust. 1 – szerokości 0,70 m nieblokowanego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych,
- § 242 ust. 2 – szerokości 0,90 m poziomej drogi ewakuacyjnej,
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.),

Uzasadnienie

W dniu 1 lipca 2015 r. do tut. Komendy wpłynął wniosek Bogusławy Zemietro-Jakubowskiej o wyrażenie zgody na spełnienie wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w budynku Publicznego Przedszkola nr 12 w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 9A.

Ekspertyzę opracowano w związku z przebudową budynku.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Ze względu na wysokość budynek zaliczony do grupy budynków niskich. Przedszkole stanowi jedną strefę pożarową charakteryzowaną kategorią zagrożenia ludzi ZL II. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1055 m². Elementy budynku spełniają wymagania B klasy odporności pożarowej. Do ewakuacji z pietra służą dwie obudowane i zamknięte drzwiami klatki schodowe. Usytuowane w klatkach schodowych okna przystosowane będą do celów oddymiania. Budynek wyposażony będzie w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają dwa hydranty zewnętrzne. Budynek połączony jest z drogą pożarową dojściem długości do 30 m i szerokości 1,5 m.

W odległości 1,3 km od budynku znajduje się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

W obiekcie nie będą występowały warunki zagrażające życiu ludzi, a zastosowane warunki zastępcze zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Pozostałe wymagania, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu: „Ekspertyza techniczna...” z czerwca 2015 r.

Adresat:

Przedszkole Publiczne Nr 12
59-900 Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego 9A

Do wiadomości:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Chrobrego 1

PP

20.08.15.

DOLNOŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. brzyg. mgr inż. Andrzej Łabęcki
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

KOMENDA WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	
Wysł.	20-08-2015

WZ.5595.297.3.2015

Postanowienie nr WZ.5595.297.3.2015

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej” rzeczoznawcy budowlanego Mariana Noculi oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Przemysława Kubicy, dotyczącej warunków bezpieczeństwa pożarowego Publicznego Przedszkola nr 12 w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 9A z następującymi wskazaniem:

1. zastosowania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 2 lx,
2. wyposażenia budynku w gaśnice w ilości 2 szt. gaśnic GP-6 ABC na każdej kondygnacji,
3. przeprowadzania corocznych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad użycia gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych,
4. przeprowadzenie corocznych, praktycznych sprawdzeń warunków oraz organizacji ewakuacji, przy uwzględnieniu występujących w budynku warunków techniczno-budowlanych z zakresu ewakuacji,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 1/6 w inny sposób niż podany w:

1. § 19 ust. 1 pkt 2 – braku hydrantów wewnętrznych 25 na kondygnacji piwnic,
 2. § 20 ust. 1 - hydrant wewnętrzny obsługujący pomieszczenia nr 112, 113 i 114 usytuowany jest po drugiej stronie wydzielonej pożarowo klatki schodowej,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Uzasadnienie

W dniu 1 lipca 2015 r. do tut. Komendy wpłynął wniosek Bogusławy Zemietro-Jakubowskiej o wyrażenie zgody na spełnienie wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów, w budynku Publicznego Przedszkola nr 12 w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 9A.

Ekspertyzę opracowano w związku z przebudową budynku.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Ze względu na wysokość budynek zaliczony do grupy budynków niskich. Przedszkole stanowi jedną strefę pożarową charakteryzowaną kategorią zagrożenia ludzi ZL II. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1055 m². Elementy budynku spełniają wymagania B klasy odporności pożarowej. Do ewakuacji z pietra służą dwie obudowane i zamknięte drzwiami klatki schodowe. Usytuowane w klatkach schodowych okna przystosowane będą do celów oddymiania. Budynek wyposażony będzie w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają dwa hydranty zewnętrzne. Budynek połączony jest z drogą pożarową dojściem długości do 30 m i szerokości 1,5 m.

W odległości 1,3 km od budynku znajduje się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

W obiekcie nie będą występowały warunki zagrażające życiu ludzi, a zastosowane warunki zastępcze zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Pozostałe wymagania, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W załączeniu: „Ekspertyza techniczna...” z czerwca 2015 r.

Adresat:

Przedszkole Publiczne Nr 12
59-900 Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego 9A

Do wiadomości:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Chrobrego 1

PP

20.08.15



DOLNOŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up
st. brvg. mgr inż. Andrzej Zabowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

KOMENDA WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	
Wysl.	20-08-2015
podpis	