

Bydgoszcz, 23.03.2023 r.

CZ/034/066/2023

dotyczy: postępowania o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy artykułów elektrycznych – 2 zadania** (sprawa 034/2023)

Działając zgodnie z pkt 5 Działu V SWZ Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zapytania Wykonawcy udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

„Zadanie1, - pozycja 10. Kasetą ST 22 z przyciskiem Stop z guzikiem grzybkowym czerw. FT22K1/04. Producent kaset i przycisku nie posiada w swojej ofercie takiego produktu o podanej konfiguracji FT22K1/04. Prosimy Zamawiającego o podanie dodatkowych parametrów co do wymagań tej pozycji.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje o omyłce w nazwie.

Dokonuje się modyfikacji poz. 10 załącznika 1a do SWZ, zapis o treści:

10.	Kasetą ST 22 z przyciskiem Stop z guzikiem grzybkowym czerw. FT22K1/04
-----	--

otrzymuje brzmienie:

10.	Kasetą sterowniczą K1 z guzikiem grzybkowym czerwonym STOP ST 22 K1/04 IP 65 SPAMEL
-----	--

Pytanie 2

„Zadanie1, - pozycja 13. Przycisk bezp. 40 MM wykonanie kompl.ze stykami,okrągły z wym.blok.i od.Prosimy o weryfikację czy opis pozycji jest kompletny. Z treści końcowej części opisu wynika że czegoś brakuje, tekst został urwany”

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach udzielenia odpowiedzi dokonuje się modyfikacji poz. 13 załącznika 1a do SWZ, zapis o treści:

13.	Przycisk bezp. 40 MM wykonanie kompl.ze stykami,okrągły z wym.blok.i od
-----	---

otrzymuje brzmienie:

13.	Przycisk bezpieczeństwa 40 MM wykonanie kompl. ze stykami, okrągły z wym. blokujący i odblokujący 3SU1050-1HB20-0AA0
-----	---

Pytanie 3

„Zadanie1, - dla pozycji 26 do 29 prosimy o podanie wielkości wymaganych wkładek.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż wielkości wkładek wynoszą 50mm/21mm.

Dokonuje się modyfikacji poz. 26 - 29 załącznika 1a do SWZ, zapis o treści:

26.	Wkładka topikowa 10A/230V ceramiczna o charakterystyce szybkiej
27.	Wkładka topikowa 16A/230V ceramiczna o charakterystyce szybkiej
28.	Wkładka topikowa 20A/230V ceramiczna o charakterystyce szybkiej
29.	Wkładka topikowa 25A/230V ceramiczna o charakterystyce szybkiej

otrzymuje brzmienie:

26.	Wkładka topikowa 10A/230V 50mm/21mm ceramiczna o charakterystyce szybkiej
27.	Wkładka topikowa 16A/230V 50mm/21mm ceramiczna o charakterystyce szybkiej
28.	Wkładka topikowa 20A/230V 50mm/21mm ceramiczna o charakterystyce szybkiej
29.	Wkładka topikowa 25A/230V 50mm/21mm ceramiczna o charakterystyce szybkiej

Pytanie 4

„Zadanie1, - pozycja 31. Wkładka o podanym rozmiarze D02 i prądzie 16A nie występuje. W katalogach dla tej wielkości D02 dostępne są wkładki od 20A. Prosimy o informację czy mamy zaoferować wkładkę D02 gL?”

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach udzielenia odpowiedzi dokonuje się modyfikacji poz. 31 załącznika 1a do SWZ, zapis o treści:

31.	Wkładka topikowa D02 gL 16A (gniazdo E18)
-----	---

otrzymuje brzmienie:

31.	Wkładka topikowa ETI-D01/16A 400V gL/gG do gniazda E14
-----	---

Powyższe odpowiedzi stanowi integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. Załącznik nr 1a po modyfikacji z dnia 23.03.2023r jest dostępny na platformie zakupowej. Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.