



Miasto Dębica

GMINA MIASTA DĘBICA  
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Dębica, dnia 24-05-2021r.

IZP.271.05.2021.MK

## ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „*Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy*”

*Gmina Miasta Dębica* działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

### Pytanie 1:

Pytanie odnośnie podbudowy z kruszywa łamanego 16-22mm grubość 10cm na skarpie. Czy można zastosować kamień wapienny lub jakie ewentualnie kruszywo może zostać zastosowane na skarpie?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kamienia wapiennego. Należy przyjąć kruszywo łamane zgodnie z dokumentacją.

**NACZELNIK**  
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Lucyna Łagowska*

### Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania