

2.	<p>ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chodzież</p> <hr/> <p>Jarosław Magdziarz</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekt należy uzgodnić branżowo .</li> <li>2. Przed przystąpieniem do prac określić głębokość posadowienia infrastruktury energetycznej i potwierdzić jej rzeczywisty przebieg poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych pod nadzorem przedstawiciela ENEA Operator sp. z o.o.</li> <li>3. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną należy wykonać ręcznie . Ewentualne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń sieci elektroenergetycznej zaistniałych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od zakończenia robót obciążają inwestora lub wykonawcę budowy .</li> <li>4. Zbliżenia , skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z właściwymi regulacjami normatywnymi N SEP-E 004, PN-E-05100-1/98 lub PN-EN 50341 .</li> <li>5. W miejscu skrzyżowania i zbliżenia ( zgodnie z normą N SEP-E 004 ) do kabla energetycznego wykopy należy prowadzić ręcznie . Kabel w wykopie zabezpieczyć , zachować normatywną odległość. Na 21 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić ENEA Operator sp. z o.o. RD Chodzież ul. Mostowa 4 ( tel 672351025 , 672351012 ) załączając protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą .</li> <li>6. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w ENEA operator sp. z o.o. RD Chodzież Mostowa 4 aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie Spółki , następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym .</li> <li>7. Przed zasypianiem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z sieciami i urządzeniami ENEA Operator sp. z o. o. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonanych prac tel. 613385622 , 67-2351025 .</li> <li>8. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót ziemnych, na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić ENEA Operator sp. z o.o. RD Chodzież Mostowa 4 w celu ustalenia dalszego postępowania .</li> <li>9. Każde uszkodzenie podziemnych/naziemnych sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie zgłosić służbom dyspozytorskim ENEA operator sp. z o.o. , dzwoniąc pod numer 991 . W przekazywanej informacji należy podać lokalizację lub dokładny adres miejsca zdarzenia , imię i nazwisko przekazującego informację oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace , np. kierownik budowy .</li> </ol>	<p><i>przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej</i></p>
3.	<p>ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szamotuły</p>	<p>nie dotyczy</p>	<p><i>przeprowadzono za pomocą środków</i></p>