



Lębork 20.04.2020 r.

dot.: treści Specyfikacji przetargowej p.n.: „Roboty budowlane – przebudowa parteru budynku administracyjno – socjalnego w Lęborku, przy ul. Pionierów 2 (etap III)”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1

W związku z udostępnionym przez Państwa przetargiem na przebudowę parteru budynku administracyjnego, w przedmiarze robót instalacyjnych dot. wody z.w i cw nie ma ujętej izolacji przewodu o średnicy dn 40 mm, czy ma on być izolowany i jaką grubością?

Odpowiedź:

Tak. Przewód dn 40 mm należy zaizolować. Grubość otuliny opisana jest w dokumentacji projektowej.

DYREKTOR ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Boniaszczyk