



PROCEDURA WŁĄCZENIA DO SIECI, PŁUKANIA ORAZ DEZYNFEKCJI

1. Należy uzgodnić z kierownikiem działu oraz konserwatorem danego terenu termin włączenia.
2. Wszystkie kształtki ingerujące w wodociąg gminny należy zdezynfekować.
3. Miejsce włączenia bezwzględnie powinno pozostać suche.
4. Przy włączeniu zasuw musi być zamknięta.
5. Sieć należy napełnić wodą z chlorem (podchlorynem) na końcowym punkcie.
6. Sieć zachlorowana musi stać 24h.
7. Podczas płukania należy otworzyć w pierwszej kolejności końcowy hydrant, później zasuwę na włączeniu.
8. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków higieny sanitarnej.
9. Po wypłukaniu sieci z ostatniego hydrantu/punktu należy wykonać badanie bakteriologiczne wody w akredytowanym laboratorium.
10. Wyniki badań należy przedstawić kierownikowi działu wod-kan.