



# Starostwo Powiatowe w Giżycku

11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja 14, tel. (087) 428-59-58, faks 428-55-06

e-mail: [skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl](mailto:skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl)

Giżycko, 12 grudnia 2022 r.

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WG.6630.206.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Giżycku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **wodociągowa**


Lokalizacja obiektu	<b>Trasa Spytkowo- Sulimy, droga powiatowa i gminna</b>		
Lista działek ewidencyjnych	<b>Jednostka ew.</b>	<b>Obręb ew.</b>	<b>Numery działek ewidencyjnych</b>
	Giżycko	Spytkowo Sulimy	69/2, 69/5, 206, 228, 230 260/1
Wnioskodawca	<b>Marta Skarżyńska-Stańczyk</b> reprezentujący(a) podmiot <b>Zakład Obsługi Inwestycji "Komplex-Bud", NIP: 8451002442</b> Królowej Jadwigi 18C, 11-500 Giżycko		
Inwestor	<b>Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.</b> <b>Bystry 1 H, 11-500 Giżycko</b>		
Projektant	<b>Marta Skarżyńska-Stańczyk</b> numer uprawnień: <b>SUW-31/91</b>		
Data wpływu wniosku	<b>28 listopada 2022 r.</b>		
Data rozpoczęcia narady	<b>5 grudnia 2022 r.</b>		
Data zakończenia narady	<b>12 grudnia 2022 r.</b>		
Przewodniczący narady koordynacyjnej	<b>Sławomir Bajerowski</b> Geodeta Powiatowy		

### Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Orange Polska</b>	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Urząd Gminy Giżycko</b>	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Edyta Bartoszewicz</b>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> 1. Rozpoczęcie robót zgłosić w GZK Sp. z o.o. sekcja wod-kan nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć wodociągową bądź kanalizacyjną należy niezwłocznie powiadomić sekcję wod-kan GZK Sp. z o.o.. 3. Przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem wod-kan prace wykonywać z ostrożnością - najlepiej ręcznie. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru. 4. Wszelkie uszkodzenia istniejących sieci Inwestor i Wykonawca zobowiązani są naprawić na własny koszt. O uszkodzeniu sieci należy niezwłocznie powiadomić GZK Sp. z o.o.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Zbigniew Chmielewski</b>

	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i>  <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b>  1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk ,  2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - miejsca te należy wskazać w projekcie.  3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.  4. Kable zabezpieczyć rurą ochronną w miejscach skrzyżowania z projektowaną siecią i przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez RE Elk.  5. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.  6. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.  7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia</p>	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
5	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i>  <b>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.</b></p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i>  <b>Ryszard Zygoń</b></p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i>  <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b>  Uzgodniono zgodnie z uwagami:  1. Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.  2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię.  3. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5m po obu stronach od osi gazociągu.  4. Skrzyżowania z gazociągami/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni.  5. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013r. poz. 640”  6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG Sp. z o.o. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992”.</p>	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
6	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i>  <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b></p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i>  <b>Paweł Galicki</b></p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i>  <b>Projekt zaakceptowany</b></p>	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Marta Skarżyńska-Stańczyk**.



Zeskanuj kod QR,  
aby zlokalizować  
wniosek na mapie

**Z up. Starosty**  
**Sławomir Bajerowski**  
**Geodeta Powiatowy**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 12 grudnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.