

Nr uzg. GD.6630.1564.2021

**Podstawa prawna:**

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.**

lokalizacja obiektu: Rumia ul. Młyńska dz. nr 185, 178/1, 175/7 obręb 21.  
przedmiot uzgodnienia: sieć kanalizacji sanitarnej  
inwestor: PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 81-311 GDYNIA Witomińska 29  
autor projektu: mgr inż.Ksawery Łudziński

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-07-06 przedłożonego przez inwestora, na naradę koordynacyjną w dniu 2021-07-08 uzgodnił usytuowanie projektowanych sieci względem istniejących i innych projektowanych przewodów i urządzeń z następującymi zaleceniami:

**sieć energetyczna:** Sławomir Ptasieński- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:  
**uzgodnić** w Rejonie Dystrybucji Gdynia,  
**sieć wodno-kanalizacyjna:** Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: uzgadniam zgodnie z uzgodnieniem  
nr 253/21/TT z dnia 21.06.2021,  
**sieć gazowa:** Piotr Okulski- Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku:  
zgodnie z **załącznikiem nr 2.1**,  
**sieć telekomunikacyjna:** Krzysztof Osiecki - Netaia S.A. o/Gdańsk: bez uwag,  
Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" So.zo.o.: bez uwag,  
Krzysztof Hinz - Interkar Komputer-Serwis: zgodnie z **załącznikiem nr 1**,  
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.o.: bez uwag,  
**osnowa geodezyjna:** trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.

Protokół z narady koordynacyjnej znajduje się w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralną częścią odpisu protokołu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawiający dokładną lokalizację sieci.

  
**Z up. Starosty**  
**Kierownik Referatu**  
**Wacław Abramowicz**

**Załącznik nr 2.1**

**Załącznik do Narady Koordynacyjnej z dnia :**

**2021.07.08**

**Sprawa nr:**

**GD.6630 – 1564/2021**

*„Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami :*

- 9. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.*
- 10. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownię w Rumii.*
- 11. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.*
- 12. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.*
- 13. Po wykonaniu skrzyżowania / zbliżenia z siecią gazową należy sporządzić dokumentację fotograficzną w celu dokonania odbioru. Zdjęcia należy przesłać na adres [eksploatacja.rumia@psgaz.pl](mailto:eksploatacja.rumia@psgaz.pl) w terminie 7 dni od wykonania robót. Gazownia może wymagać odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru.*
- 14. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.*
- 15. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 – 1,2m.*
- 16. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640”*

Piotr Okulski  
**Piotr.O**  
kulski

Piotr Okulski  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Piotr.Okulski  
Data: 2021.07.08  
09:29:18 +02'00'



**Uzgodnienie nr: 1666/2021**

– załącznik do protokołu z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie  
nr GD.6630-1564/2021 z dnia 08.07.2021 r.

Uzgadnia się z zastrzeżeniami:

1. Na obszarze projektu występuje sieć światłowodowa firmy INTERKAR KOMPUTER SERWIS.
2. Zachować normatywne odległości pionowe i poziome od sieci światłowodowej INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
3. Przed rozpoczęciem prac wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia położenia infrastruktury INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
4. Sieć INTERKAR w miejscach skrzyżowań i zbliżeń powinna być zabezpieczona rurami osłonowymi dwudzielnymi.
5. Do projektu wykonawczego dołączyć mapę z przebiegiem sieci światłowodowej oraz zaznaczonymi skrzyżowaniami i zbliżeniami z infrastrukturą INTERKAR.
6. Podczas prac zachować 1-metrową strefę ochronną od naszej infrastruktury.
7. Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAR należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego.
8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych taśmy ostrzegawczej ułożonej nad siecią światłowodową Wykonawca jest zobowiązany do ułożenia nowego odcinka taśmy.
9. Inwestor/Wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac do pisemnego powiadomienia o przystąpieniu do prac INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski, ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda.  
Osoba do kontaktu ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS:  
Krzysztof Hinz, tel. 533 303 660, e-mail: [krzysiekh@interkar.pl](mailto:krzysiekh@interkar.pl), fax: 58 742 59 75
10. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR KOMPUTER-SERWIS należy niezwłocznie zgłaszać osobie wskazanej do kontaktu.
11. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci oraz usunięcie kolizji odbywa się kosztem i staraniem Inwestora.
12. INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nie przewiduje wykonywania złączy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstałych uszkodzeń kabli światłowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki będzie wymieniany na całej jego długości.
13. Za uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac, a w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie odpowiada Wykonawca i jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą sieci telekomunikacyjnej, jak również poniesionych strat i utraconych korzyści przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
14. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z protokołem z Narady Koordynacyjnej.

Zatwierdzone w 1.



Karol Dziecielski  
84-240 Reda, ul. Św. Wojciecha 20  
NIP 958-095-35-36, Regon 191818123  
tel. 0501 067 192