

Znak sprawy: ZOZ.V.010/DZP/08/PU/22

Sucha Beskidzka, dnia 24.08.2022r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Świadczenie usług serwisowych utrzymania w ciągłej sprawności ruchowej instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1.W jaki sposób rozliczane będą naprawy serwisowe nie wymagające wymiany urządzeń (czas pracy; dojazd)?

Odp.: Naprawy zlecane będą każdorazowo odrębnym zleceniem po weryfikacji cen rynkowych.

2. Zestawienie urządzeń w szpitalu w Makowie Podhalańskim. Proszę o weryfikację ilości urządzeń z podziałem na instalację systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania.

Odp.: Szpital Maków Podhalański

1. Instalacja sygnalizacji pożarowej:

- a). Centrala CSP-2szt
- b). Czujki pożarowe-6szt
- c). Ręczny ostrzegacz pożarowy-2szt

2. Instalacja oddymiania klatki schodowej:

- a) Centralki oddymiające-4szt
- b). Czujki pożarowe-4szt
- c). Okna oddymiające-3szt
- d). Zamek elektromotoryczny -2szt

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr inż. Tomasz Szczęsowski

mgr inż. Monika Hub-siak

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek