



WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrzastowice
tel. (+48) 774219613, faks: (+48) 774219696
www.chrzastowice.bip.net.pl e-mail: ug@chrzastowice.pl

Chrzastowice, 08.02.2024 r.

ZP.271.1.2024

Dotyczy: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach”

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

35. Na nasze pismo o treści: Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Zamawiający udzielił odpowiedzi: Odp. Przedmiar robót jest aktualny.

Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie odniósł się merytorycznie do naszego wniosku i nie potwierdził, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem. W związku z powyższym ponownie proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach

Odp. Załączony przedmiar uwzględnia wszelkie zmiany do momentu ogłoszenia zamówienia. Do sporządzenia oferty cenowej Wykonawca winien uwzględnić w nim udzielone odpowiedzi do zapytań.

36. W związku z udostępnionymi odpowiedziami na pytania w dniu 06.02.2024r proszę o jednoznaczne określenie czy siatkę polipropylenową należy zastosować na piłkochwytach o wysokości 4m za bramkami oraz piłkochwytach o wysokości 6m, czy tylko na ścianach zabramkowych o wys. 4m, natomiast w pozostałej części na wys. 6m panele ogrodzeniowe.

Odp. Siatkę polipropylenową dopuszczamy na piłkochwytach 4,0m bezpośrednio za bramkami; piłkochwyty 6,0m z panelami systemowymi 2D

37. W projekcie brak informacji dotyczącej wymiarów bramek. Proszę o podanie wymiarów bramek piłkarskich.

Odp. Bramki powinny być o wymiarach 2x5m