

OZNACZENIA:

- ——— - trasa projektowanych rurociągów ciepłowniczych preizolowanych
- PW - punkt włączenia do istniejących rurociągów w pomieszczeniu wymiennikowni GWC Kościuszki 100
- PK, PK1, ... - punkty końcowe, włączenie przyłączy do budynków do pomieszczeń przeznaczonych na wymiennikownie indywidualne
- Z1, Z2, ... - załomy, kolana preizolowane
- T1, T2, ... - odgałęzienia, trójniki preizolowane
- R1, R2, ... - redukcje preizolowane
- SZ1 - preizolowane zawory odcinające 88,9/180 z podwójnym odpowietrz./odwodnieniem, trzpienie w studni z kręgów żelbetowych DN1200 z włazem żeliwnym DN800
- ZO1, ZO2 - preizolowane zawory odcinające, trzpienie w skrzynkach ulicznych

- ——— - istniejące sieci wodociągowe
- ——— - istniejące sieci kanalizacyjne
- ——— - istniejące sieci elektroenergetyczne
- ——— - istniejące sieci telekomunikacyjne
- ——— - istniejące sieci gazowe
- ——— - istniejące sieci ciepłownicze
- ——— - granice działek

PRACOWNIA INSTALACYJNA JAROSŁAW TABOR
ul. Żwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno
tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

ZAMAWIAJĄCY:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki w Łaziskach Górnych. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych
TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY
DATA:	16.08.2016
SKALA:	1:500
NUMER RYSUNKU:	02
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Kowalczyk
UPRAWNIENIA:	SLK/4200/ PWOS/12
PODPIS:	
WYKONAŁ:	mgr inż. Jarosław Tabor
UPRAWNIENIA:	
PODPIS:	