X=5555750
Y=6562300

Kosciuszki

## OZNACZENIA:

- ═══ - trasa projektowanych rurociągów ciepłowniczych preizolowanych
- PW - punkt włączenia do istniejących rurociągów w pomieszczeniu wymiennikowni GWC Kościuszki 100
- PK, PK1, ... - punkty końcowe, włączenie przyłączy do budynków do pomieszczeń przeznaczonych na wymiennikownie indywidualne
- Z1, Z2, ... - załomy, kolana preizolowane
- T1, T2, ... - odgałęzienia, trójniki preizolowane
- R1, R2, ... - redukcje preizolowane
- SZ1 - preizolowane zawory odcinające 88,9/180 z podwójnym odpowietrz./odwodnieniem, trzpienie w studni z kręgów żelbetowych DN1200 z włazem żeliwnym DN800
- ZO1, ZO2 - preizolowane zawory odcinające, trzpienie w skrzynkach ulicznych
- - połączenie rur preizolowanych, złącze izolacyjne
- - tuleja ścienna
- - pokrywa końcowa
- - kolano preizolowane
- - trójnik preizolowany
- - redukcja preizolowana
- - redukcja stalowa w złączu izolacyjnym
- - preizolowane zawory odcinające 88,9/180 z podwójnym odpowietrz./odwodnieniem, trzpienie w studni z kręgów żelbetowych DN1200 w włazem żeliwnym DN800 (SZ1)
- - preizolowane zawory odcinające 88,9/180, 76,1/160, trzpienie w skrzynkach ulicznych (ZO1, ZO2)
- ═══ - poduszki kompensacyjne x4 - rozmieszczane po obdwu stronach każdej rury


**PRACOWNIA INSTALACYJNA JAROSŁAW TABOR**
ul. Żwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno
tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com


| | |
|---|---|
| ZAMAWIAJĄCY: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: | Likwidacja grupowego węzła SWC Kościuszki w Łaziskach Górnych. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kościuszki w Łaziskach Górnych |
| TYTUŁ RYSUNKU: | SCHEMAT MONTAŻOWY |
| DATA: 16.08.2016 | SKALA: 1:500 — NUMER RYSUNKU: 03 |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kowalczyk | UPRAWNIENIA: SLK/4200/ PWOS/12 — PODPIS: |
| WYKONAŁ: mgr inż. Jarosław Tabor | UPRAWNIENIA: — PODPIS: |