Kościuszki -G450088

Planowana trasa ciepłociągu

ZUD 31/2013 energet.

ZUD 332/2012e

-G450089

Kanalizacja teletechniczna

kabel teletechniczny

napowietrzna linia

Uzgodniono w Orange Polska S.A.
O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z ..14.. dn. wyprz...
celem prowadzenia specjalistycznego nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekop kontr...
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopod...
występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy da...
otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, należy je niezwło...
zgłosić do Orange Polska S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletech...
uwzględnić w projekcie zamierzeń.
W strefie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wyko...
nadzorem uprawnionego przez Orange Polska przedstawiciela na ...
istniejących. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć
lub przebudować zgodnie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące
przepisy i normy Orange Polska S.A.
Uzgodnienie ważne jest ..12.. miesięcy.
63366/16 dn. 23.09.2016

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 1 - Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
zgodnie z pismem
TODKX.NG.241-63366/16
z dnia 23.09.2016r.
Adam G...

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2,0 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym naszego kabla.

Zakres opracowania

Planowana trasa ciepłociągu

Mapa wywiadu/uzgodnienia branżowego

Planowana budowa ciepłociągu

Obiekt:	**Łaziska Górne rejon ul. Kościuszki**		
Skala:	**1:500**	Nr Działki:	**zgodnie z załączoną mapa**
Układ współrzędnych 2000:			**6.127.28.24.2.2; 6.127.28.25.1.1; 6.127.28.24.2.4; 6.127.28.25.1.3**