

Włoszczowa, 31.05.2024r.

FIP.271.3.4.2024.MS8

### *Wszyscy oferenci*

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy OSP w Czarnicy”

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami dot. treści w/w zapytania ofertowego od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, poniżej Zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami:

5. Czy pokrycie dachowe będzie to co na zdjęciu czy wymieniane?

Pokrycie dachowe nie będzie wymieniane.

6. Jaka jest moc przyłączeniowa w budynku i czy rozdzielnia główna nie wymaga modernizacji pod wpięcie instalacji PV ?

W budynku są dwa liczniki: na jednym moc 3 kW a na drugim 12 kW. Zamawiający przewiduje montaż jednego falownika i zwiększenie mocy przyłączeniowej. Według wiedzy zamawiającego każda rozdzielnia główna wymaga modernizacji pod wpięcie instalacji PV, ale Zamawiający nie posiada wiedzy technicznej odnośnie zakresu modernizacji rozdzielni głównej. Zaleca się dokonanie przez potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej i określenie niezbędnego zakresu modernizacji zgodnie z zapytaniem: „I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 15. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu dostaw wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.”

7. Czy można podać dwie ceny odnośnie dwóch opcji: przeróbka instalacji odgromowej i instalacji PV ?

Podana cena ma dotyczyć całości realizowanego zamówienia.

Z up. Burmistrza

*mgr inż. Dominika Łoboda*  
Naczelnik Wydziału Finanse i Płatności,  
Inwestycji i Planowania Przestrzennego