



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

---

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej siłowni prądu stałego 220V DC, 40A”

W związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 4.06.2020 o treści zamieszczonej poniżej, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie**

„ Czy zostaną zaakceptowane akumulatory kwasowe bezobsługowe VRLA, o projektowanej żywotności 10-12 lat?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza bezobsługowe akumulatory oznaczane jako SLA lub VRLA wykonane w technologii żelowej. Projektowana żywotność akumulatorów nie jest kryterium podlegającym ocenie oferty.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

  
Z upoważnienia  
Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy  
Zastępcy Dyrektora  
ds. Utrzymywania Infrastruktury  
.....  
Wojciech Nałazek  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Kontakt: Jacek Pilarski  
Tel : 795 147 911  
e-mail: jacek.pilarski@zdmikp.bydgoszcz.pl