



Warszawa, dnia15 PAZ 2020.....

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP – ~~5818~~...../4789/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42” numer sprawy: WZP-4789/20/290/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), informuje o treści zadanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Pytanie 1:

Prosimy o określenie wymaganego światła przejścia dla skrzydła czynnego oraz biernego w drzwiach 2-skrzydłowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opisana w zestawieniu stolarki drzwiowej szerokość i wysokość określa szerokość i wysokość drzwi w świetle przejścia. Stolarka została tak dobrana aby wypełnić całą szerokość korytarza i tak należy przyjąć w projekcie. Minimalna szerokość drzwi wynika z warunków technicznych i opisana jest w opisie technicznym w punkcie XIII dotyczącym warunków ochrony pożarowej dodatkowo minimalną szerokość skrzydła biernego narzucają techniczne wymogi dotyczące możliwości montażu samozamykacza.

Pytanie 2:

Zestawienia fasad A.05.5 określa część fasad parteru jako EI120 na podstawie informacji otrzymanych od dostawców systemów aluminiowych nie ma na rynku produktu spełniającego określone wymagania. Prosimy o weryfikację wytycznych projektowych lub wskazanie producenta posiadającego wymagany system.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym architektury (punkt XIII) przyjęta w projekcie fasada szklana o odporności EI120 jest odporna na jednostronne działanie ognia w pasach o szer. 2m po obu stronach wydzielenia ppoż, co pozwala spełnić warunki ochrony ppoż przy dowolnym kierunku ognia. Na podstawie informacji otrzymanych od dostawców systemów aluminiowych na etapie projektu, takie rozwiązania są dostępne na rynku.

Pytanie 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne odnośnie ścianki mobilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Specyfikacja ścianki mobilnej jest ujęta w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST - 01.03.00 Wymagania w zakresie robót wykończeniowych obiektów budowlanych.

Pytanie 4:

W związku z brakiem pełnej specyfikacji budowy szyb proszę o podanie ich wymagań tj. właściwości względem klasy akustyki, izolacyjności lub budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zestawieniach zostało opisane szklenie. Zgodnie z zapisami w projekcie należy stosować elementy przeszklone posiadające odpowiednie deklaracje i certyfikaty na całe zestawy a nie na pojedyncze elementy np szybę. Zestawienia podają

minimalne wymagane parametry izolacyjności akustycznej oraz współczynnika przenikania ciepła dla całego elementu.

Pytanie 5:

Zestawienia nie określają typu/rodzaju okuć dla drzwi/okien wg. DRÓG EWAKUACJI/SYSTEMU SSP. Czy nie należy tego uwzględnić a jeśli tak dla których konstrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zestawienia określają typy okuć. Zgodnie z warunkami technicznymi, w drzwiach z KD na drodze ewakuacji następuje zwolnienie blokady w przypadku zaniku napięcia.

Pytanie 6:

O jakiego rodzaju elektrozawory oraz kontaktrony dokładnie chodzi Zamawiającemu ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższe elementy wyspecyfikowanie są w opisie technicznym instalacji Kontroli Dostępu.

Pytanie 7:

Czy samozamykacze mają być std tj. ramieniowe czy może z ramieniami szynowymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że samozamykacze mają być z ramieniami szynowymi:

- dla szerokości skrzydła do 1400 mm: Samozamykacz szynowy nawierzchniowy o sile zamykania wg normy PN EN 1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie 2-6.

- dla szerokości skrzydła do 1100 mm: Samozamykacz szynowy nawierzchniowy o sile zamykania wg normy PN EN 1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie 1-4

Dla drzwi dwuskrzydłowych zgodnie z opisem na rysunkach zestawienia należy zastosować samozamykacz szynowy nawierzchniowy RKZ.

Pytanie 8:

Opis fasad zawiera wymaganie dotyczące wyboru listew ze strony zewnętrznej lub też poprzez wypełnienie fugi szybowej silikonem oraz wymaganie posiadania klasy RC2. Systemy aluminiowe nie posiadają Certyfikatu RC2 jaki łączyłby obydwa wymagania - prosimy zatem o dopuszczenie opcji z widocznymi listwami maskującymi z zewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przeszklenia systemowe fasad należy wycenić zgodnie z rysunkami, które ich dotyczą: A05.5, A05.6, A05.7, A05.8.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie zamknięć pasów stropowych po stronie wewnętrznej zgodnie z wytycznymi ITB ? W fasadach wtedy byłyby montowane szklenia bez odporności ogniowej tzw. "spandrele". Czy należy zatem różnicować typ-rodzaj fasady względem PARTER = PIĘTRO, (chodzi o listwy zewnętrzne)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 10:

Prosimy o określenie wymaganego światła przejścia dla skrzydła czynnego oraz biernego w drzwiach 2-skrzydłowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opisana w zestawieniu stolarki drzwiowej szerokość i wysokość określa szerokość i wysokość drzwi w świetle przejścia. Stolarka została tak dobrana aby wypełnić całą szerokość korytarza i tak należy przyjąć w projekcie. Minimalna szerokość drzwi wynika z warunków technicznych i opisana jest w opisie technicznym w punkcie XIII dotyczącym warunków ochrony pożarowej dodatkowo minimalną szerokość skrzydła biernego narzucają techniczne wymogi dotyczące możliwości montażu samozamykacza.

Pytanie 11:

Co oznacza zapis w uwagach Zestawień " montaż z atestem " ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zależności od ostatecznie dobranego systemu danego producenta, zarówno stolarkę antywłamaniową jak i ppoż należy montować zgodnie z zaleceniami i uzyskanymi atestami dla danego produktu.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie typu rodzaju otwierania F1/F5.

Odpowiedź:

Zamawiający prosimy o skonkretyzowanie pytania przez wskazanie rysunku albo opisu, którego dotyczy pytanie.


Pytanie 13

Uprzejmie prosimy o zorganizowanie wizji lokalnej na terenie przewidzianej budowy. Prosimy o wyznaczenie daty i godziny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 19 października o godz. 10:00 przy ul. Jana Łupińskiego 42 w Mińsku Mazowieckim.

Powyzsze wyjaśnienia są wiążące dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

Robert BURASINSKI