



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 312 /22

Poznań, dnia 01.06.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy - platforma zakupowa

Dotyczy: TPr-38/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **remont tarasu budynku Centrum Stomatologii oraz tarasu budynku Biblioteki Głównej z podziałem na 2 części**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Dotyczy: TARAS BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

Pytanie 1:

Jakie są wymiary siedzisk ławek?

Odpowiedź:

Wymiary siedzisk ławek: 1,70 m x 0,45 m.

Pytanie 2:

Jaki jest rozstaw podparcia siedzisk ławek?

Odpowiedź:

Rozstaw podparć ławek: 2,0 m.

Pytanie 3:

Jakie są wymiary zatoczek z ławkami?

Odpowiedź:

Wymiary zatoczek z ławkami: 1,40 m x 3,60 m.

Dotyczy: TARAS CENTRUM STOMATOLOGII

Pytanie 4:

(...)"- rozbiórka pokrycia z papy na betonie na zakład z wywinięciami murowymi – 68,90 m² – jedna czy dwie warstwy papy?

Odpowiedź:

1 warstwa papy.

Pytanie 5:

(...)"- rozebranie izolacji z płyt styropianowych – 52,70 m² – jakiej grubości płyta styropianowa?

Odpowiedź:

Rozbiórka płyt styropianowych: Zamawiający nie posiada informacji o grubości płyt styropianowych (płyty przykryte papą - ochrona przed opadami).

W celu prawidłowej wyceny oferty należy przyjąć grubość płyt styropianowych wg norm cieplnych oraz jednolitych wycen: 15 cm.

Opracował:

Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854 60 17

e-mail: dzp@ump.edu.pl



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Pytanie 6:

(...)” - wykonanie podparć z cegieł pełnych klasy 150 o gr. ½ cegły – 24,40 m² – jakiej wysokości i długości odcinki ? Jaka funkcja tych podparć?

Odpowiedź:

Podparcia z cegieł: dł. od 2,50 m do 5,0 m o wys. ok. 30 cm. Podparcia ceglane mają być dodatkową podporą pod deski tarasowe.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

Opracował:

Justyna Bittner-Dobak

nr tel. (61) 854 60 17

e-mail: dzp@ump.edu.pl