



Urząd Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 29.06.2020 r.

BZP.271.40.2020

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
**„Budowa dróg ul. Reymonta-ul. Okopowa - niwelacja pasów drogowych”**

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję:

### **Pytanie do treści SIWZ nr 1**

W zawiązku z zainteresowaniem naszej firmy przetargiem pn. „Budowa dróg ul. Reymonta-ul. Okopowa-niwelacja pasów drogowych” - Zgłaszam pytanie dotyczące pkt. 21 przedmiaru, tj. Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o wskaźniku CBR >35 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm, prosiłbym o doprecyzowanie, jakie kruszywo ma zostać użyte? Jaka frakcja? Oraz czy wskaźnik CBR ma wynosić >35 - jak w przedmiarze czy >25 jak w opisie technicznym?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Należy wprowadzić jako materiał pospółkę o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Wskaźnik CBR przyjęć zgodnie z opisem technicznym pkt 10 „Konstrukcja jezdni bitumicznych KR-2 - ul. Boczna A, B, C, D, E, Nr 1 i nr 2” warstwa mrozoochrona z pospółki o wskaźniku CBR  $\geq 25$

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
Barbara Chodakowska

### **Rozdzielnik:**

Strona postępowania na Platformie zakupowej

### **Kopia:**

BZP a/a