



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 22.02.2024r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0294/48/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup wraz z dostawą złoża filtracyjnego do sześciu filtrów zamkniętych na SUW Wydrzany**”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z modyfikacją SIWZ i udzielonymi odpowiedziami na pytania, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie złoża o granulacji 0,7-1,2 lub 0,71-1,25.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza dostawę piasku filtracyjnego o granulacji 0,7-1,2 lub 0,71 – 1,25 mm.

Pytanie nr 2

Dostarczone złożo ma być suszone, czy płukane?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia złoża filtracyjnego suszonego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza granulację złoża katalitycznego 1,0-3,0 mm zamiast 1,0-2,4 mm? Powyższa zmiana nie wpłynie na skuteczność uzdatniania wody surowej. Jest to granulacja powszechnie stosowana w technologii uzdatniania wody na terenie naszego kraju.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenia złoża katalitycznego o granulacji 1,0-3,0 mm.

II Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wniesione przez Wykonawców, dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

poprzez dopisanie w każdy miejscu, w którym jest zapis: „złoże katalityczne G1 o granulacji 1-2,4 mm” następującej treści: „**/* złoże katalityczne G1 o granulacji 1,0-3,0 mm (* niepotrzebne skreślić)**”.

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz