



# Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,  
telefon: +48 52 3340710, fax: +48 52 3340725, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 27 czerwca 2022 roku

Znak: IZ.271.1.1.2022

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach” w zakresie:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację techniczną dotyczącą wykonania przedmiotu zamówienia?

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację techniczną dotyczącą wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o załączenie wytycznych monitoringu ujętego w przedmiarze tj. rodzaj kamer oraz rejestratora, miejsce posadowienia szafy typu RAC.

Wymagania dotyczące monitoringu:

1) minimalne wymagania rejestratora:

8 x Ethernet PoE

kanały wideo i audio: 8

obsługa protokołów: ONVIF, RTSP

nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160

obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160

wielkość nagrywanego strumienia: 80 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer

montaż dysków wewnątrz: 1

dysk twardy: 2TB lub większy

wyjścia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)

dodawanie i konfigurowanie kamer IP z menu rejestratora

2) minimalne wymagania kamer:

rozdzielczość 2 MPX

obiektyw stałogniskowy (f=2.8 mm) lub zmiennoogniskowy (2.8-12mm)

funkcja dzień/noc - filtr IR

obsługa kart microSD

czułość 0.1 lx (0 lx z włączonym IR)

oświetlacz IR, zasięg do 30 m

zaawansowane funkcje analizy obrazu

3) zasilanie:

zasilanie kamer z rejestratora (PoE)

dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego zasilania (switch PoE) w przypadku rejestratora bez zasilania zintegrowanego (PoE)

system należy wyposażyć w zasilanie awaryjne (UPS) - minimalna moc 1000VA

4) lokalizacja:

rejestrator - w budynku szkoły

kamery - na budynkach leżących na terenie szkoły i na słupach (dopuszcza się montaż kamer na słupach oświetleniowych)

5) okablowanie:

wewnątrz budynku szkoły - w rurkach i listwach PCV

na zewnątrz budynku - okablowanie ziemne

zasilanie systemu - z wewnętrznej instalacji elektrycznej

Pytanie 3.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 8 m-cy ze względu na przewidywany czas oczekiwania na lampę hybrydową wynoszący ok. 5-6 m-cy.

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zadania.

Pytanie 4.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert ze względu wydłużony czas uzyskania wycen elementów nietypowych uwzględnionych w zadaniu przetargowym.

Termin został zmieniony na 01.07.2022r. godz. 10.00

Pytanie 5.

Zamawiający w postępowaniu określił, iż należy wycenić monitoring

Rejestrator - kamer - dostawa, montaż i uruchomienie - 8 szt

okablowanie - dostawa, montaż i uruchomienie - 1 szt

Zamawiający nie wskazał specyfikacji rejestratora, kamer oraz nie zaznaczył na mapie projektowej miejsca montażu kamer. W związku z powyższym wycena monitoringu nie jest możliwa.

Proszę o określenie:

- lokalizacji kamer

- wymaganej specyfikacji kamer i rejestratora

- czy kamery mają być zasilane z istniejącego źródła zasilania 230 V (jeśli tak, jak daleko się ono znajduje)

- na czym mają zostać zamontowane kamery (na istniejących budynkach, dostarczonych słupach czy w inny miejscu

- co zamawiający rozumie przez "okablowanie" - gdyż w przypadku np. kamer zasilanych za pomocą paneli solarnych, takowe nie będzie wymagane

- czy zamawiający wymaga przyłączenia monitoringu do istniejącej sieci np.

monitoringu miejskiego ? jeśli tak - jak daleko się znajduje odpowiednia infrastruktura

Odpowiedź do pytania 2.

Pytanie 6

Wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert. Brak powyższych informacji uniemożliwia dokonanie prawidłowej wyceny monitoringu.

Odpowiedź do pytania 4.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego [bip.sliwice.pl](http://bip.sliwice.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono przekazano Specyfikację Zamówienia.