



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mieroszow.pl
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 03.02.2025 r.

BR.271.2.1.2025

Zamawiający:

Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: *Zabezpieczenie p.poż. Budynku Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie (I etap – piwnice i parter)*

Pytanie:

Proszę o ustosunkowanie się do poniższego:

-wg DT należy zamontować klapy oddymiające wraz z robotami towarzyszącymi, natomiast w przedmiarach brak takiej pozycji.

Odpowiedź:

W przedmiarach brak pozycji, gdyż I etap przewiduje wykonanie prac tylko w piwnicy i na parterze, a klapy są na dachu.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.