

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Mrowla

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 02 kwietnia 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP 00027605/01 oraz platformie zakupowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

Planowany termin składania ofert: **do 07 maja 2021 r. do godz. 10:00**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W dniu 28 kwietnia 2021 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków zamówienia:

Treść pytania:

Dzień dobry W zamieszczonych odpowiedziach jednoznacznie wskazano minimalne kryterium od którego będzie punktowane zwiększenie wydajności opraw jak 140lm/W. Jednocześnie wskazano iż muszą być przyjęte w ofercie oprawy o parametrach nie gorszych niż przykładowe: 400W SOLLS FS - boisko duże i 240W SOLLS ILSE. Wydajność opraw 400W SOLLSFS wynosi według załączonej karty katalogowej wynosi 170lm/W spełnia więc wymagania kryterium podniesienia wydajności opraw o 25lm/W. Natomiast oprawa 240W SOLLS ILSE posiada wydajność według karty katalogowej 160lm nie spełnia więc kryterium podniesienia wydajności opraw o 25lm/W. W tej sytuacji wykonawca chcąc uzyskać maksymalną punktację za to kryterium musi znaleźć i zastosować inną oprawę o parametrach opraw SOLLS i zwiększonej wydajności. Prosimy o zmianę minimalnego wymogu wydajności na 135lm/W lub zmianę parametrów oceny wydajności opraw

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia minimalnego wymogu wydajności opraw.