


Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 24.05.2022 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.8.2022**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 1

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu obiektów zabytkowego młyna gospodarczego” – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00150246/01 z dnia 2022-05-10.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

W związku z dużym zakresem prac do wykonania i długim okresem oczekiwania na wyceny, zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w celu przygotowania rzetelniej wyceny.

Odpowiedź

Zdaniem zamawiającego, wyznaczony termin składania ofert jest wystarczający do prawidłowego sporządzenia oferty. Postępowanie wszczęto 10.05.2022 r., a termin składania ofert wyznaczono na 27.05.2022 r., co daje 17 dni.


Pytanie 2

Jak mam rozumieć treść zapisu "istniejące okno stalowe, dodać demontowaną nakładkę termoizolacyjną o $U=0,9$ W/mK" Proponowane nakładki Selectglaze nawet nie zbliżają się do takiej wartości.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Odpowiedź

Zamawiający wymaga, zastosowania wewnętrznych nakładek okiennych o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Wskazane w dokumentach zamówienia nazwy własne produktów należy uznać za niebyłe.

Dokument zatwierdził

Burmistrz Trzebiatowa – Józef Domański