

UWAGA: Dodatkowe urządzenia SAP do zabudowy w pomieszczeniu central wentylacyjnych w poziomie piwnicy.

L E G E N D A:

SYMBOL:	OPIS:
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	
SAP / CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU	– CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU typu POLON ALFA 4900 lub równoważna
SAP/X/Y	– WIELOSENSOROWA CZUJKA TYPU DUT-6046 Z GNIAZDEM G-40 lub równoważna
SAP/X/Y	– WIELOSENSOROWA CZUJKA TYPU DUT-6046 Z GNIAZDEM G-40 DO ZABUDOWY NA SUFICIE PODWIESZONYM lub równoważna
ROP SAP/X/Y	– RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY TYPU ROP-4001M lub równoważny
EKS SAP/X/Y	– ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY TYPU EKS-4001 lub równoważny
EKS-W SAP/X/Y	– ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY TYPU EKS-W-4001 (ze stykami wysokonapięciowymi) lub równoważny
EWK SAP/X/Y	– ELEMENT KONTROLNY WIELOWYJŚCIOWY TYPU EWK-4001 lub równoważny
SYGN. WEWN.	– SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY KAT. "A" TYPU SA-K7N/3m I PUSZKĄ PIP-... lub równoważny (wys. montażu h=~2,3m)
ZASIL. 230V~ / 24V ≡ CNOBP	– ZASILACZ P.POŻ. TYPU ZSP135-DR-5A-2 (3,5A – praca ciągła, 5A – chwilowa) lub równoważny
CS-ZSP135 WVJ-1 WVJ-2	– CENTRALA STERUJĄCA CS-ZSP 135 5A STEROWANIA KLAPAMI I TRZYMACZAMI DRZWIOWYMI WSPÓŁPRACUJĄCA Z ZASIL. ZSP-135
SIŁ.	– SIŁOWNIK KLAPY P.POŻ. WG PROJ. BRANŻY WENT. P.POŻ. lub równoważny
EZ	– ELEKTROZACZEP / RYGIEL REWERSYJNY P.POŻ. 24V
TD	– TRZYMACZ DRZWIOWY

ZARÓWNO NA ZABUDOWANYCH URZĄDZENIACH SAP ORAZ W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ NALEŻY NANIEŚĆ NUMERACJĘ POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ Z PRZYPISANYMI IM Z ZAPROGRAMOWANEJ CENTRALI ADRESAMI IDENTYFIKUJĄCYMI SAP/X (numer pętli centrali)/Y (numer elementu na pętli)

architekt studio ilp
tel.: +48 606 135 803
www.ilp-biektdty.pl
architekt.studioilp@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Szecówka

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj ; tel. +48 606 135 803

NAZWA RYSUNKU:	RZUT ROZMIESZCZENIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU – III PIĘTRO – BLOK C – ark. 2/2	DATA: 11.2020 / SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: E08

594x297