

UWAGI OGÓLNE :

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

7. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

8. **Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.**
Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.

9. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

Legenda branży sanitarnej:

- 25m3/h — Projektowana lokalizacja nawiewnika okiennego, ilość nawiewanego powietrza
- G 50m3/h — Projektowana lokalziacja kanału wentylacji grawitacyjnej, ilość powietrza usuwanego
- W-G 100m3/h — Projektowana lokalizacja wentylatora ściennego, ilość wywiewanego powietrza
- Projektowana lokalizacja kratki transferowej
- Instalacja nawiewna C1
- Instalacja nawiewna C2
- Instalacja wywiewna C1
- Instalacja wywiewna C2
- Instalacja czerpna
- Instalacja wyrzutowa
- Projektowana lokalizacja klapy p.poż.
- Projektowana lokalizacja przepustnicy
- 75 m³/h 150 x 150 — Projektowana lokalizacja kratki nawiewnej, jej wydatek i wymiary
- 75 m³/h 150 x 150 — Projektowana lokalizacja kratki wywiewnej, jej wydatek i wymiary

UWAGA:
Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie pionów instalacyjnych oraz włączenia w istniejące instalacje należy sprawdzić na budowie.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej i sanitarnej.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ."
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455/4
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II
BRANŻA:	SANITARNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZIŁ: mgr Inż. Krzysztof Żelazklewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
nr ewid. 455/02

SPRAWDZIŁ: mgr Inż. Jacek Myga
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
nr ewid. 414/02

NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU - INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ i GRAWITACYJNEJ	DATA: 11.2020	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU:	WM3

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076