



E		SYMBOL:		L E G E N D A:	
OPIS:		EKS-W SAP/X/Y		- ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY TPPU EKS-W-4001 (ze stykami wysokonapięciowymi) lub równoważny	
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU		EMK SAP/X/Y		- ELEMENT KONTROLNY WIELOWYŚCIGOWY TPPU EMK-4001 lub równoważny	
SAP		SYGNAŁ WENT.		- SYGNALIZATOR WENTYLIRANY KAT. "A" TPPU SA-KTN/3m I PUSZKĄ PP... lub równoważny (wys. montażu h=2,3m)	
CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU		ZASIL.		- ZASILACZ P.POŻ. TPPU ZSP-135-DP-SA-2 (3,5A - praca ciągła, 5A - chwilowa) lub równoważny	
SAP/X/Y		CS-ZSP135		- CENTRALA STERUJĄCA CS-ZSP 135 SA STEROWANA KLAPAMI I TRZYMACZAMI DRZWIOWYMI WSPÓŁPRACUJĄCA Z ZASIL. ZSP-135	
SAP/X/Y		SIL.		- SIŁOWNIK KLAPY P.POŻ. WG PROJ. BRANŻY WENT. P.POŻ. lub równoważny	
RDP SAP/X/Y		E2		- ELEKTROZACZEP / RYGIEL REMESYJANY P.POŻ. 24V	
EKS SAP/X/Y		TD		- TRZYMACZ DRZWIOWY	
- ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY TPPU EKS-4001 lub równoważny					
ZARÓWNO NA ZABUDOWANYCH URZĄDZENIACH SAP ORAZ W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ NALEŻY NANIEŚĆ NUMERACJĘ POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ Z PRZYPISANYMI IM Z ZAPROGRAMOWANEJ CENTRALI ADRESAMI IDENTYFIKUJĄCYMI SAP/X (numer pętli centrali)/Y (numer elementu na pętli)					
G					
F					
E					