VIDEODOMOFON Z CZYTNIKIEM KONTROLI DOSTĘPU

PROJEKTOWANA SZAFKA DYSTRYBUCYJNA MONITORINGU CCTV – 14U, 19", 800x600 Z WYPOSAŻENIEM (montaż pod sufitem)

ZASILANIE CENTRALKI SYSTEMU PRZYZY: N2XH–J 3x1,5mm2 Z RE–3/1/R LOKALIZACJA WG WYTYCZNYCH ARCHITEK.

ISTNIEJĄCA SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

PROJEKTOWANA SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ – 24U, 19", 800x800 Z WYPOSAŻENIEM (montaż pod sufitem)

PROJEKTOWANY PRZYCISK STERUJACY PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU DLA ODDZIAŁU REHABILITACJI – NHXHX FE180 PH90/E90 0,6/1kV 5x1,5mm2 CERTYFIKOWANEGO GWP ODDZIAŁU

ZESTAW ROZDZIELNI PIĘTROWYCH: SEKCJA PODSTAWOWA I REZERWOWANA ORAZ KOMPUTEROWA RE–3/2/P/R/K

ZASILANIE ORAZ UZIEMIENIE SZKG – N2HX–J 3x2,5mm2 + LgYżo 6mm2 RE–3/2/R

L E G E N D A:

SYMBOL:	OPIS:
	GNIAZDA 230/400V I ZASILANIA TECHNOLOGICZNE
2xRJ45	– ZESTAW GNIAZD 3x230V "DATA" Z KLUCZAMI KODOWYMI + 2x230V + 2xRJ45 kat. 6A W RAMCE WIELOKR. (ZESTAW "PEL" SIECI KOMPUTEROWEJ) wysokość montażu: ~0,3m
1xRJ45 Wi-Fi	– ZESTAW GNIAZDOWY: 1x230V "DATA" Z KLUCZEM KODOWY + RJ45, KAT. 6A DO PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DOSTĘPOWEGO WI-FI, wysokość montażu: pod sufitem k/g
RTV	– ZESTAW GNIAZDOWY: 2x230V + GNIAZDO RTV DO PODŁĄCZENIA TELEWIZJI SZPITALNEJ, wysokość montażu: ~2,0m
	– GNIAZDO 230V W RAMCE POJEDYNCZEJ, wysokość montażu: ~0,3m ZESTAW GNIAZD 2x230V W RAMCE WIELOKROTNEJ
	– GNIAZDO 230V IP44/55 W RAMCE POJEDYNCZEJ, wysokość montażu: ~0,3m ZESTAW GNIAZD 2x230V IP44/55 W RAMCE WIELOKROTNEJ
	– WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY – WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY GWARANTOWANY
	– WYPUST ZASILAJĄCY TRÓJFAZOWY – WYPUST ZASILAJĄCY TRÓJFAZOWY GWARANTOWANY
	– MIEJSCE DOPROWADZENIA DODATKOWEGO UZIEMIENIA
RoE	– WYŁĄCZNIK STERUJĄCY ROLETAMI – WYPUST ZASILAJĄCY ROLETY OKIENNE
RE–x/y/P/R/K	– ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ODDZIAŁU Z ZASILANIEM OBWODÓW: PODSTAWOWYCH, REZERWOWANYCH I KOMPUTEROWYCH W UKŁADZIE TN–S
	– KAMERA WEWNĘTRZNA TYPU BCS–DMIP3401IR–V–IV kamera megapikselowa IP 4Mpx IR 30M WDR Motozoom IP66 lub równoważna

architekt studio ilp
Ryszard Ilnicki upr. nr 1/0/89
ul. Piłsudskiego 26/3, 42-200 Częstochowa
tel./fax: +48 34 324 11 00, +48 602 324 000
www.ilp.biuroarchitekt.pl
architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Szecówka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczne Handlowe "ENERGO–TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42–360 Poraj ; tel. +48 606 135 803

NAZWA RYSUNKU: RZUT ROZMIESZCZENIA GNIAZD 230/400V – III PIĘTRO – BLOK C – ark. 1/2

DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	
11.2020	1:100	E04	594x297