

L E G E N D A:

SYMBOL:	OPIS:
OŚWIETLENIE OGÓLNE	
A1	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU PRATO LED 36W, IP44, 595x595 4000K lub równoważna
A2	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU PRATO LED 36W, IP44, 295x1195 4000K lub równoważna
C1	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU RA 16L LED, 18W, IP44 lub równoważna
K1	– OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU KINKIET VIP LED, 17W, IP44 lub równoważna
	– PANEL NADŁÓŻKOWY Z WYPOSAŻENIEM WG OPISU TECHNICZNEGO lub równoważna

OŚWIETLENIE AWARYJNE

EW1	– OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU INFINITI II LED, 2W, IP44 3H, DATA, RUBIC UNA, JEDNOSTYRONNA lub równoważna
EW2	– OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU INFINITI II LED, 2W, IP44 3H, DATA, RUBIC UNA, DWUSTRONNA "W PRAWO/LEWO" lub równoważna
EW3	– OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU INFINITI II LED, 2W, IP44 3H, DATA, RUBIC UNA, DWUSTRONNA "W PRAWO/LEWO" lub równoważna
AW1	– OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA TYPU EYE LED, 3W, IP44 3H, DATA, RUBIC UNA lub równoważna W STREFIE KLATKI SCHODOWEJ ORAZ TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIĘ SUFITU PODW. ZASTOSOWAĆ ANALOGICZNE OPRAWY W WERSJI NATYNKOWEJ
AW1-K	– OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA TYPU EYE LED, 3W, IP44 3H, DATA, rozsył korytarzowy, RUBIC UNA lub równoważna
AW3	– OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA TYPU AXP LED, 3W, IP65 3H, DATA, rozsył asymetryczny, RUBIC UNA, lub równoważna do podświetlania urządzeń hydrantów, przycisków p.poż. itp.
RUBIC UNA	– CENTRALA MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH I EWAKUACYJNYCH Z PANELEM DOTYKOWYM TYPU RUBIC UNA lub równoważna

UWAGA: Oprawy ewakuacyjne z piktogramamj winny być wykonane w wersji z dodatkowym paskiem LED–owym do podświetlenia strefy/drzwi pod oprawą [...(D)].

Oprawy w wersji do współpracy z centralką monitorującą typu RUBIC UNA lub równoważną

OBIEKT/ INWESTYCJA:	MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

architekt studio iln
ul. 3 Maja 30, 42-360 Myszków
tel. +48 606 135 803
e-mail: biuro@iln.pl
architekt.szczebka@poczta.onet.pl

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Szecówka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO–TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42–360 Poraj; tel. +48 606 135 803

NAZWA RYSUNKU:	RZUT ROZMIESZCZENIA OŚWIETLENIA – III PIĘTRO – BLOK C – ark. 1/2	DATA: 11.2020	SKALA: 1:100
		NUMER RYSUNKU:	E01

594x297