LEGENDA c.d.:

SYMBOL: | OPIS:

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

- ŁĄCZNIK ZWIERNY
- ŁĄCZNIK ZWIERNY HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY HERMETYCZNY
- CZUJNIK RUCHU 180 STOPNI
- CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI
- LITEROWE OZNACZENIE KOMUNIKACJI:
  ŁĄCZNIK – OPRAWA W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH

ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-002 PRZEWODY NALEŻY ZAWSZE UKŁADAĆ W PIONOWYCH I POZIOMYCH STREFACH INSTALACYJNYCH O SZEROKOŚCI ODPOWIEDNIO 20 I 30 CM. ZALECANE TRASY PROWADZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W POZIOMIE NA WYSOKOŚCI 30CM POD SUFITEM, 115CM ORAZ 30CM NAD POWIERZCHNIĄ PODŁOGI. NATOMIAST W PIONIE NALEŻY PROWADZIĆ INSTALACJĘ W ODLEGŁOŚCI 15 CM OD OŚCIEŻNICY LUB ZBIEGU ŚCIAN. GNIAZDA WTYKOWE 230V NALEŻY UMIEJSCAWIĆ:
- ~30CM NAD PODŁOGĄ DLA GNIAZD OGÓLNYCH (W POM. "BIUROWYCH");
- ~115CM NAD PODŁOGĄ DLA GNIAZD HERMETYCZNYCH NADBLATOWYCH;
- ~140CM NAD PODŁOGĄ PRZY UMYWALKACH, TAK ABY ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 60CM OD UMYWALKI.

ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-7-701:2010 OSPRZĘT W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W WANNY, NATRYSKI ITP. WINIEN BYĆ W WYKONANIU IPX5 I UMIESZCZONY POZA STREFĄ 0 I 1 A EWENTUALNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZABUDOWYWANE W 2 STREFIE OCHRONNEJ WINNY BYĆ WYKONANE W II KLASIE IZOLACJI.
ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-4-41 PRZEWODY WYRÓWNAWCZE POWINNY ŁĄCZYĆ CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE, JAKIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W POMIESZCZENIU ZAWIERAJĄCYM WANNĘ LUB NATRYSK.
NAD SUFITEM PODWIESZANYM, GDZIE PRZEWIDZIANO ZABUDOWĘ TRAS KABLOWYCH, PRZEWODY NA NICH UKŁADANE WINNY BYĆ W WERSJI BEZHALOGENOWEJ.

architekt studio iln
ul. Jana Wyczółkowskiego 4/1
62-800 Kalisz
tel./fax: 62 767 83 83
www.ilnstudio.pl
architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29–100 WŁOSZCZOWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

OPRACOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Szecówka

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj; tel. +48 606 135 803

NAZWA RYSUNKU:	RZUT ROZMIESZCZENIA OŚWIETLENIA – III PIĘTRO – BLOK C – ark. 2/2	DATA: 11.2020	SKALA: 1:100
		NUMER RYSUNKU:	E02

594x297