



Gdańsk, dnia 23.01.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

DEF: 2700.0004. 2024.IGC.152

dot.: postępowania na roboty budowlane wraz z projektowaniem związane z wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych na połaci dachowej kompleksu obiektów hermetycznej kompostowni. Sygnatura akt 1/TP/2024.

Zamawiający, działając w trybie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla ww. postępowania przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie jednego optymalizatora do dwóch modułów?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zezwala na zastosowanie jednego optymalizatora do dwóch modułów


Pytanie 2

Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie modułów fotowoltaicznych składających się ze 120 ogniw typu N (6 x 20 ogniw)?

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na zastosowanie 120 ogniw typu 'half-cut' oraz dopuszcza ogniwa typu N.

W imieniu Zamawiającego


Prezes Zarządu
Grzegorz Orzeszko