

Krapkowice, dnia 21 listopada 2024 r.

ZP.272.15.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 O na odcinku Komorniki – Kórnicą**”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Stosownie do art. 284 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W załączonym przedmiarze robót w pozycji nr. 2.5.2 brzmiącej „ STWiOR: D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca) samochód 5- 10.t/docelowo 6cm/docelow 8cm ” podany jest katalog - KNNR 6/308/6 (2) który odpowiada nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych smołowych standard II. Z kolei w metryce projektu w punkcie pt. „Konstrukcja nawierzchnia jezdni ” jest napisane „ w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W-grub.8cm”. Proszę o wyjaśnienie czy warstwa wiążąca w nowej nawierzchni ma być wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej smołowej standard II, czy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC16W

Odpowiedź: Należy zastosować mieszankę mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzeniu oferty na przedmiotowe postępowanie.

Wyjaśnienie Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_krapkowicki w zakładce dotyczącej postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1014503>.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i są wiążące dla Wykonawców. Postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego
/-/Sabina Gorzkulla
Wicestarosta Krapkowicki