

**ZAWIADOMIENIE**

**Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach**

**I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:**

<b>1.</b>	<b><i>Czy w ramach wykonania nowej nawierzchni EPDM można wykorzystać istniejącą podbudowę co ograniczy koszty inwestycji?</i></b>
	Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącej podbudowy.

<b>2.</b>	<b><i>Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni wylewanej EPDM w kolorze czerwonym? Nawierzchnia w kolorze czerwonym jest wrażliwa na promienie UV oraz podatna na osady grzybów i pleśni z powietrza co ewidentnie uwidacznia się na kolorze pomarańczowym.</i></b>
	Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni w kolorze czerwonym.

<b>3.</b>	<b><i>Proszę o informację jakie parametry mają mieć nasadzenia tj. róże oraz krzewy iglaste. Proszę o podanie ich wymiarów oraz gatunków roślin.</i></b>
	Zamawiający wskazuje następujące parametry nasadzeń:  1. Obsadzenie kwietników krzewami róż - 5 sztuk - doniczka 3 l - róża typu rugosa, 2. Sadzenie krzewów iglastych - 5 sztuk - tuja szmaragd 80 - 100 cm wysokości.

**Zatwierdzam**

**Tadeusz Kacprzak**  
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829

