


Izolacja fundamentów - szczegóły




Mapa sytuacyjna

Obszar wykonania hydroizolacji (obszar niepodpiwniczony)

Obszar wykonania hydroizolacji (obszar podpiwniczony)

Obszar wykonania hydroizolacji (obszar podpiwniczony)



Uwaga 1:

- Ze względu na szerokość muru powyżej 60 cm iniekcję zastosować dwustronnie.
- Do zasypasnia zastosować grunt rodzimy
- Dopuszcza się nie wielkie obszary nieciągłości hydroizolacji przy usytuowaniu rur spustowych oraz przyłączy do budynku

Przepona pozioma w postaci iniekcji krystalicznej powinna być ustawiana ok 15 do 20 cm ponad poziomem terenu, na poziomie podłogi (wysokość listwy wykończeniowej przy podłodze)
Odstępy otworów ok 10-12cm o średnicy 26mm
Prace prowadzić z zachowaniem stateczności obiektu
Zabrania się odkopywania fundamentów na dystansie większym niż 4 metry.
Zagęszczenie gruntu po wykonaniu hydroizolacji nie może być mniejszy niż aktualnie występujące.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD" ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów

Projektował:	mgr inż. Mariusz Kosalka MAP/BO/0028/12	Podpis:
Rysował:	mgr inż. Anna Kosalka	Podpis:
Rys. nr: 9	Inwestor: Zarząd Lokali Miejskich - Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź	
Skala: -	Rysunek: Budynek ul. Legionów 45 - Izolacja fundamentów - szczegóły	
Działka nr 72	Jednostka ewidencyjna Polesie obręb P-09	Data: Czerwiec 2020