



EZP.26.72.1.2022.AF

Warszawa, 12 maja 2022 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomp głębinowych Grundfoss SQ5-35 oraz Grundfoss SQE1-50, oznaczenie sprawy: EZP.26.72.2022

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło jedno pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie numerów katalogowych producenta do wskazanych pomp. Pompy występują w różnych opcjach.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje numery katalogowe urządzeń:

Typ pompy	Silnik typ	Moc wyjściowa P2 [kW]	Numer katalogowy
SQE 1-50	MSE 3	0,70	96510141
SQ 5-35	MS 3	1,15	96510213

Pytanie 2:

Czy część 1 może zawierać wymienione pozycje poniżej, gdyż nie jest dostępny kabel z wtyczką schuko:

1.96510213
SQ 5-35 1.15kW 230V 50/60Hz kabel 1.5m

2.00ID7946
Kabel pod. do w. pit. RD TML-B 3x1.5mm²
50

3. 96021473
Łącznik kablowy KM 3x[1.5-6]mm² dla SQ

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje postanowienia opisu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z wtyczki typu schuko i dopuszcza, aby Wykonawcy na podstawie swojej specjalistycznej wiedzy mogli dopasować inny kabel niż ten opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią opis przedmiotu zamówienia w części 1 otrzymuje brzmienie: „

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- pompa SQ5-35,
- kabel zasilający o długości 50 m zakończony wtyczką gumową w standardzie min. IP44, z otworem na bolec uziemienia, połączony z pompą w sposób zabezpieczający przed zwarcieniem w warunkach pełnego zanurzenia w wodzie.

1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

L.p.	Opis elementu	Ilość [szt.]
1.	Pompa SQ5-35	1
2.	Kabel zasilający pompę o długości 50 m zakończony wtyczką gumową w standardzie min. IP44, z otworem na bolec uziemienia.	1

Pytanie 3:

Grundfos nie ma rozwiązania kabli z „wtyczką schuko”. Czy pompy mają być okablowane na gotowo, czy oddzielnie kabel + mufa ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kabel musi być połączony „na gotowo” z możliwością wpięcia w gniazdko 230V, tj. zakończony wtyczką. Wtyczka ma być gumowa w standardzie min. IP44, z otworem na bolec uziemienia. Zamawiający rezygnację z wtyczki typu schuko.

Pozostałe warunki zamówienia oraz termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Katarzyna Karczewska