

Skępe, dn. 06.06.2024 r.

UMiG-ZP.271.2.8.2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w miejscowości Wioska

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00340020/01 z dnia 2024-05-27

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

W dokumentacji jest podane ocieplenie dachów styropapą, ale nie ma informacji o wymianie obróbek blacharskich i rynnach dachowych. Mamy zatem pytanie czy wymiana będzie obejmować ten zakres.

Odpowiedź

Należy zamontować nowe obróbki blacharskie oraz wcześniej zdemontowane rynny dachowe.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.