

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1

Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łąpsze Niżne oraz Oświetlenie boisk sportowych na terenie gminy Łąpsze Niżne – II postępowanie

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129). Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego na podstawie art.284 ust.1 ustawy PZP w dniu 15.03.2022 r.

PYTANIA:

1. W dokumentacji macie Państwo zapis:

- W tym celu należy zaprojektować oświetlenie do istniejących wymagań, utrzymując minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartościach, które jest przewidziane dla trzeciej klasy oświetleniowej, czyli zgodnie z zaleceniami normy minimalne średnie natężenie światła, powinno wynosić 75 lx (luksów).

Dopuszcza się zwiększenie średniego natężenia do 100 lx, celem zwiększenia komfortu gry zawodników oraz poprawy warunków użytkowych, jak i bezpieczeństwa obiektów ogólnodostępnych boisk, przeznaczonych do organizacji treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Brak sieci oświetleniowej, uniemożliwia aktywne korzystanie z boisk.

Pytanie:

Czy na pewno chodzi Państwu o natężenie średnie?

2. Czy akceptujecie Państwo rozwiązanie lepsze niż IP65 - ponieważ dzisiaj podzespoły świetlne i elektryczne oraz złączki mają co najmniej ip67 i nie trzeba stosować dodatkowych zewnętrznych obudów. Jaki jest cel ich, używania

3. -Materiał klosza – Szkło hartowane

Do czego ma służyć szkło w obudowie klosza lampy led, jakie ma być jej zastosowanie?

4. Kolejny zapis, cechy opraw:

Wysoką trwałością eksploatacyjną źródła.

Na jakiej podstawie będziecie Państwo weryfikowali wysoką trwałością eksploatacyjną źródła?

5. Kolejny zapis:

-Moc pojedynczej oprawy na poziomie ok. 450W

Do czego ma służyć ten zapis skoro podajecie państwo, że oprawy mają spełniać wymogi oświetlenia, a do tego mają się wykazywać najlepszymi parametrami lm/W?

6. Kolejny zapis:

-Zewnętrzny układ zasilający w oddzielnej obudowie.

Czy w takim razie oprawy nie mogą mieć układu zasilającego w oprawie? Jaki parametr IP ma posiadać złącze pomiędzy oprawą (źródłem światła), a zaliczaniem?

7. Kolejny zapis:

-Dostępne opcjonalnie akcesoria w postaci przesłon lub siatki ochronnej.

O jakim parametrze ochronności? Skoro oprawa ma IK10, czy to Państwo akceptujecie czy oczekujecie jeszcze wyższego parametru?

8. Kolejny zapis

-Oprawa musi posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane parametry, np. ENEC

Skoro oprawa ma być oddzielona od zasilania to czy wymagana licencja ENEC ma być na oprawę i zasilanie zewnętrzne razem, czy na każdy, z podzespołów (źródło światła i zasilacz osobno)?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, dotyczące natężenia średniego dla oświetlenia boisk, zgodnie z normą PN-EN 12193. Dla klasy oświetleniowej III.

Na etapie projektowania należy przeprowadzić dokładne obliczenia.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klasy szczelności IP większej niż IP65.

Zastosowanie klasy szczelności IP, będzie zależało od proponowanych rozwiązań projektowych dla oświetlenia boisk.

Ad. 3

W przypadku zaproponowanych rozwiązań projektowych, w których jednym z materiałów wykonania będzie szkło, element ten powinien być wykonany ze szkła hartowanego.

Ad. 4

Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie deklarowanej żywotności źródła.

Ad. 5

Do określenia na etapie projektowania.

Ad. 6

Oprawy mogą posiadać układ zasilający w oprawie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie klasy szczelności IP większej niż IP65.

Ad. 7

Zamawiający nie wymaga zastosowania opcjonalnych akcesorii w postaci przesłon lub siatek ochronnych.

Ad. 8

Certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane parametry, np. ENEC, może obejmować razem oprawę i zasilanie zewnętrzne.

Zatwierdzono:

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SWZ oraz udostępnia pod adresem:

1. Strona internetowa postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lapsze_nizne