

Legenda:

- Centralka oddymiania D+H typu RZN 4408-M z modułem wyłączania alarmu
- RT - Przycisk oddymiania D+H typu RT 45 (przewód linii PH90 HTKSH 3x2x0.8)
- ręczny ostrzegacz pożaru MBG813, MBG814 (przewód linii PH90 HTKSH 3x2x0.8)
- Optyczna czujka dymu D+H typu MPD821 (przewód linii PH90 HTKSH 3x2x0.8)
- Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP2A
- M - Napęd elektryczny okna oddymiania / drzwi napowietrzania (przewód linii HDGS 3x1,5mm2)
- Optyczno - akustyczny sygnalizator pożaru (przewód linii PH90 HTKSH 3x2x0.8)

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR

EL-MAR Usługi Elektryczne
Mariusz Markowski
Grabiny 118E
39-217 Grabiny
tel. 516 115 204
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Dębicy do przepisów p.poż.

Inwestor: Gmina Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Lokalizacja: ul. Łysogórska ,39-200 Dębica, dz. nr 2750/1, obr.0004 Dębica

Skala: 1:100

Przedmiot rysunku: Rzut piętra - instalacja systemu oddymiania klatek schodowych

Data opracowania: Lipiec 2022r.

Projektował:	mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09
Sprawdził:	mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09
Opracował:	

Nr rysunku: E-06