



PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów ul. Miechowskiego 4

Rzeszów, 23 stycznia 2020 r.

WZ.5595.21.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §2 ust.2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Dębicy przy ul. Łysogórskiej 23 na działce nr ewid. 2750 obręb 0004”, opracowanej w grudniu 2019 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – Pana Szczepana Stachowicza oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Krzysztofa Cygana, obejmującej następujące wskazania w zakresie wymagań techniczno-budowlanych:

- 1) zastosowanie na korytarzu nr 1.2 na parterze i nr 2.2. na I piętrze czujek dymu włączonych do systemu wykrywania dymu i oddymiania głównej klatki schodowej,
- 2) zamknięcie ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej, a także wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu w postaci okien oddymiających otwieranych atestowanymi siłownikami oraz zapewnienie automatycznego napowietrzania poprzez drzwi prowadzące na zewnątrz budynku,
- 3) wyposażenie systemów wykrywania dymu i oddymiania klatek schodowych w dodatkowe sygnalizatory akustyczne stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej,
- 4) wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx, a także umieszczenie nad schodami zewnętrznymi opraw oświetlenia ewakuacyjnego zapewniających natężenie na poziomie co najmniej 1 lx,
- 5) zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półsłupowym,
- 6) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

w związku z:

- niezapewnieniem możliwości ewakuacji osób do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji, co jest niezgodne z §227 ust.5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- niezapewnieniem wymaganej szerokości drzwi na parterze prowadzących z pomieszczeń pracowni komputerowych nr 1.7 i 1.8 do innych pomieszczeń i na korytarz, która wynosi minimalnie 0,70 m, a zgodnie z §239 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 0,9 m,
- niezapewnieniem wymaganej szerokości drzwi, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla maksymalnie 3 osób, a w szczególności

Przedszkole Miejskie nr 5 w Dębicy
POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PRZEDŁOŻONYM DOKUMENTEM
data 02.02.2020
podpis
mgr Anita Kalina

w piwnicy prowadzących z archiwum nr 0.18, pomieszczeń gospodarczych nr 0.19, 0.20 i 0.5, na parterze z pomieszczenia gospodarczego nr 1.11, pomieszczenia odzysku odpadów żywności nr 1.16, wc personelu, a także na I piętrze z magazynu, żywności nr 2.13, wc nr 2.15 i 2.17, która wynosi minimalnie 0,6 m, a zgodnie z §239 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 0,8 m,

- niezapewnieniem wymaganej szerokości drzwi ewakuacyjnych prowadzących z głównej klatki schodowej do korytarza nr 1.15, która wynosi minimalnie 0,80 m, a zgodnie z §239 ust.4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,20 m,
- niezapewnieniem wymaganej wysokości wyjść ewakuacyjnych w piwnicy prowadzących z pomieszczeń gospodarczych nr 0.15, 0.7, 0.8, 0.19 oraz pralni 0.12, która wynosi minimalnie 1,85 m, a zgodnie z §239 ust.6 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 2,00 m,
- niezapewnieniem otwierania się w kierunku na zewnątrz drzwi ewakuacyjnych prowadzących z głównej klatki schodowej do korytarza nr 1.15, co jest niezgodne z §236 ust.4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- niezapewnieniem wymaganej szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych prowadzących w piwnicy z korytarza nr 0.11 do klatki schodowej nr 0.16 oraz na parterze drzwi prowadzących z piwnicy do korytarza nr 1.15, która wynosi minimalnie 0,80 m, a zgodnie z §239 ust.5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 0,90 m,
- niezapewnieniem wymaganej szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy pomiędzy korytarzami nr 0.1, 0.11 i 0.4, która minimalnie wynosi 0,97 m, a zgodnie z §242 ust.2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,20 m,
- zamknięciem ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej bez zapewnienia ich dymoszczelnymi, co jest niezgodne z §245 pkt1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- zawężeniem biegów i spoczników w bocznej klatce schodowej, których minimalna szerokość użytkowa wynosi odpowiednio 0,92 m i 0,87 m, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,20 m dla biegów i 1,30 m dla spoczników,
- zawężeniem biegów i spoczników w głównej klatce schodowej, których minimalna szerokość użytkowa wynosi odpowiednio 1,10 m i 0,91 m, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,20 m dla biegów i 1,30 m dla spoczników,
- brakiem spocznika przed drzwiami prowadzącymi z piwnicy do korytarza nr 1.15, co jest niezgodne z §68 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w myśl którego szerokość użytkowa spocznika powinna wynosić co najmniej 0,8 m,
- niezapewnieniem wymaganej wysokości stopni biegów głównej i bocznej klatki schodowej, która maksymalnie wynosi odpowiednio 16,1 cm i 18,8 cm, a zgodnie

Przedszkole Miejskie nr 5 w Dębicy
POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PRZEDŁOŻONYMI DOKUMENTAMI
data podpis
mgr Anita Kulina

- z §68 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, nie powinna przekraczać 15 cm,
- niezapewnieniem wymaganej szerokości stopni schodów zewnętrznych prowadzących do głównego wyjścia ewakuacyjnego z budynku, która wynosi 0,29 m, a zgodnie z §69 ust.5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 0,35 m,
 - zawężeniem biegu schodów zewnętrznych prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego z bocznej klatki schodowej oraz spoczników schodów zewnętrznych prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego z głównej klatki schodowej, których minimalna szerokość użytkowa wynosi odpowiednio 1,08 m i 1,1 m, a zgodnie z §68 ust.3 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,20 m dla biegów i 1,30 m dla spoczników,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony we wskazaniach „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Dębicy przy ul. Łysogórskiej 23 na działce nr ewid. 2750 obręb 0004”, tzn. w sposób inny niż podano w §227 ust.5, §239 ust.1, §239 ust.4, §239 ust.5, §239 ust.6, §236 ust.4, §242 ust.2, §245 pkt1, §68 ust.1, §68 ust.3, §69 ust.5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Dębicy zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych dot. spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ww. budynku w sposób inny, niż określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej „ekspertyzy” wynika, że w rozpatrywanym obiekcie przeprowadzona zostanie przebudowa. Jest to budynek niski, posiadający dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Budynek będzie spełniał wymagania klasy „C” odporności pożarowej.

Jak wskazano w „ekspertyzie”, z uwagi na istniejące uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane obiektu nie można uwzględnić wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i dlatego zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych. Mając na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iż pomimo występowania ww. nieprawidłowości w rozpatrywanym budynku nie nastąpi pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym zapewnione zostaną warunki do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób. Niezależnie od wskazań ekspertyzy technicznej

Przedszkole Miejskie nr 5 w Dębicy
POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z PRZEDŁOŻONYM DOKUMENTEM
Przedszkole Miejskiego Nr 5
w Dębicy
data 04.02.2022
podpis mer Anita Kalina